



## TYPGODKÄNNANDE 1750 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Forster Profilsysteme AG

Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon - Switzerland

Tel: +41 71 552 43 43

E-post: info@forster.ch

Hemsida: www.forster-profile.ch

### Produktnamn: BYGGSYSTEM FORSTER PRESTO

GLASADE DÖRR-, FÖNSTER- OCH VÄGGPARTIER, INOMHUS

### Produktbeskrivning

BYGGSYSTEM FORSTER PRESTO, glasade dörr-, fönster- och väggpartier med stomprofiler av stål inomhus, alternativt rostfritt. Produktens uppbyggnad, maximala mått, samhörande brandtekniska klasser och övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande glasade dörr-, fönster- och väggpartier i byggnader, inomhus.

### Omfattning

BYGGSYSTEM FORSTER PRESTO, enligt 4.3 - "field of application" i rapport nummer 14-001816 Ift, 15-003926 Ift, K-5030-DMT-DO Dmt, K-6016-DMT-DO Dmt.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar E20, E30, E60	5:231
Klassbeteckningar EW20, EW30, EW60	5:231
Klassbeteckningar EI <sub>2</sub> 10, A30	5:231
Dörrstängare C0, C1, C2, C3, C4, C5	5:231
Rökgastäthet S <sub>a</sub> , S <sub>m</sub>	5:231

R	E	I		W	t	-	M	C	S	IncSlow	Sn	Ef	r
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---------	----	----	---

Verifierat enligt EN 13501-2, EN 1634-1, 3 & Enligt EN 1191

### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Forster Profilsysteme AG

Byggsystem FORSTER PRESTO

Forster Profilsysteme AG

Postfach 400 CH-9320 Arbon Schweiz

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:  
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Klass: E20-E30-EW20-EI<sub>1</sub>15-EI<sub>2</sub>20-EI<sub>1</sub>30

Dörrstängare: C0, C1, C2, C3, C4, C5

Rökgas täthet: S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>



Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa

1913

1750

ift Rosenheim



### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **ift Rosenheim** Kontrollavtal: **181SG8001589 mellan Forster Profilsystem AG & ift Rosenheim**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-11-16.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **181SG8001589** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning

### Tillhörande handlingar

Forster Presto [www.forster-profile.ch/gb-en/profile](http://www.forster-profile.ch/gb-en/profile) systems-in steel and stainless steel

### Bedömningsunderlag

Classification Smoke Control EN 1634-3 No. 3017.2/10/ZOONP 2011.04.18 Instytut Techniki Budowlanej (TAB)

Report on extended field of application EXAP 15-003926-PR01 as per EN 15269-5

“Design features classification report as per EN 13501-2, E30 / C5 / Sa, S200”

Test reports RTE700-05, RTE2016-05, RTE2018-05, RTE2412-05

KIWA rapport årlig kontroll för 2020

### Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-11-16

Diarienummer: 352/21

Giltigt till: 2026-11-15



**Magnus Jerlmark**



**Johnny Ostenfeldt**