



TYPGODKÄNNANDE 1319 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 8 249806

E-post: info@chimneytec.se

Hemsida: www.chimneytec.se

FitFire®Vent IM1 för ventilationskanaler och imkanaler klass 1A

Insatsrör av vattenbaserat kompositmaterial för ventilations- och imkanaler. Den färdiga installationen består av ett slätt insatsrör utan skarvar.

Avsedd användning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader. För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1. Täthetsklass: D enligt SS-EN 12237

För infordring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken ≥ 110 mm: med erforderlig avskiljningsförmåga, klass EI 60 enligt EN 13501-3 för brandgaser i den renoverade kanalen.

Omfattning

FitFire®Vent IM1 för ventilationskanaler och imkanaler klass 1A

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – Täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

FitFire®Vent IM1 för ventilationskanaler

och imkanaler klass 1A

Beca Engineering s.r.l

20090 Segrate (MI)

Italien.

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-

Kiwa Sverige AB

1913

1319

KIWA Sverige AB

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: Kiwa kontrollavtal no. **1056/18**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-07-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal KIWA kontroll avtal no. 1056/18 och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-Relining av ventilationskanaler och imkanaler med FitFire®Vent och FitFire®Vent IM1 2021-07-15

Bedömningsunderlag

- Rapport nr. 0204-2016 (M.Masini Srl)
- Rapport nr. 0615\DC\REA\15_3 (CSI)
- Rapport nr. VTT-S-00790-16 (VTT)
- Rapport nr. VTT-S-02874-14 (VTT)
- Rapport nr. AC13-0234/1-2 (ARSCHEMICA)
- Rapport nr. AC13-0267 (ARSCHEMICA)
- Kontrollrapport 20.00699-1 Ofi 2020-11-18

Kommentarer

-Installationer får endast utföras av personal som godkänts av Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

-Produkten uppfyller ventilationsbranschens krav klass 1A för imkanaler enligt IMKANAL 2012

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-07-15

Diarienummer: 192/2021

Giltigt till: 2026-07-14

Tidigare diarienummer: 367/16

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt