



## TYPGODKÄNNANDE 1015 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 8 249806

E-post: info@chimneytec.se

Hemsida: www.chimneytec.se

### FitFire® för ventilationskanaler och imkanaler klass 2 och 3

Insatsrör av vattenbaserat kompositmaterial för kanaltätning ventilationskanaler och imkanaler.

FitFire levereras som slang för infodring av ventilationskanaler med varierande form.

FitFire installeras med speciell utrustning och teknik. Den färdiga installationen består av ett slätt insatsrör utan skarvar.

#### Avsedd användning

System för kanaltätning av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader och för ventilations-och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-S1, d0 enligt EN 13501-1. Täthetsklass: D enligt SS EN 12237.

Som infodring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjocklek  $\geq 110$  mm, i klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

#### Omfattning

FitFire® för ventilationskanaler och imkanaler klass 2 och 3.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Bygg produkter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – allmänt råd sista stycket	5:5332
Material	6:11
Täthet – täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

FitFire®Vent

Beca Engineering s.r.l

20090 Segrate (MI)

Italien.

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:



Kiwa Sverige AB

1913

1015

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: Kiwa kontrollavtal no. **1056/18**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-07-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal KIWA kontroll avtal no. 1056/18 och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

### Tillhörande handlingar

-Relining av ventilationskanaler och imkanaler med FitFire®Vent och FitFire®Vent IM1 2021-07-15

### Bedömningsunderlag

- Testrapport nr. 0256\DC\REA\13 från CSI
- Rapport nr. VTT-S-00790-16
- Rapport nr. VTT-S-02874-14
- Rapport nr. AC13-0234/1-2 (ARSCHEMICA)
- Rapport nr. AC13-0267 (ARSCHEMICA)
- Kontrollrapport 20.00699-1 Ofi 2020-11-18

### Kommentarer

Installationer får endast utföras av personal som godkänts av Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

Produkten försedd med invändigt släcksystem uppfyller ventilationsbranschens krav på Klass 2 till Klass 3 för imkanaler enligt IMKANAL 2012

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-07-15

Diarienummer: 195/2021

Giltigt till: 2026-07-14

Tidigare diarienummer: 111/16

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostfeldt**