



## TYPGODKÄNNANDE 1775 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Geberit International AG

Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Tel: +41 55 221 69 33

E-post: [bernd.emmerich@geberit.com](mailto:bernd.emmerich@geberit.com)

Hemsida: [www.geberit-global.com](http://www.geberit-global.com)

### Pressrörssystem för varm- och kallvatteninstallationer i byggnad

#### Produktbeskrivning

Rörssystem av flerskiktsskivkompositrör och Geberit FlowFit presskoppling i dimensioner: Ø16 – 75 mm (yttre diameter). Systemet är försett med indikator och sammanfogningen av rör och koppling görs med pressverktyg enligt tillverkarens anvisningar.

#### - Geberit Systemrör ML (PE-RT typ II / AL / PE-RT typ II):

Flerskiktsskivkompositrör bestående av ett inre rör av PE-RT med förhöjd temperaturbeständighet, ett mellanskikt av aluminiumrör och ett yttre skikt av PE-RT med förhöjd temperaturbeständighet. Rörets syrediffusionsspärr utgörs av aluminiumröret.

#### - Geberit FlowFit Presskoppling:

Tillverkad av polyfenylsulfon (PPSU) med en roterande låsfunktion som möjliggör inriktning och pressning av rör och koppling. Metallpresskoppling, gjord av blyfri kiselbrons alternativt rödgods plus med pressklämma i rostfritt stål, fungerar som adapter för övergång till andra system och komponenter.

#### Avsedd användning

Rörssystem för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom byggnader under förutsättning att varmvattentemperatur momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C vid högsta driftryck 1,0 MPa.

#### Omfattning

Geberit FlowFit, dimension 16x2,0 / 20x2,0 / 25x2,5 / 32x2,8 / 40x3,0 / 50x3,8 / 63x4,0 / 75x4,6 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen, 2:a stycket och allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla minst följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Geberit

Geberit FlowFit system (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1775

SKZ



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. nr. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17058

**Tillverkningsställe(n)**

- <sup>1)</sup> Geberit systemrör ML : Geberit Fabrication SA, 1762 Givisiez, Schweiz  
<sup>2)</sup> Geberit FlowFit Presskoppling: Geberit Produktions AG, 8645 Jona, Schweiz.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **SKZ**

Kontrollavtal: **ATS SKZ V.- Annex 6602<sup>1)</sup> and 7455<sup>2)</sup>**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning, daterad 2022-01-14.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Produktinformation – GEBERIT FLOWFIT, utgåva: 27021605320911883 © 04-2021 / 970.108.00.0(00).

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport nr.: 122000051 från MPA-NRW, 201000755/FR från Kiwa NL, VA KU 29079, -29081 från TGM och 108017/13-I från SKZ.

Bedömningsrapport 293/2021, daterad 2022-01-14 av Kiwa Certification AB.

**Kommentar:**

Geberit FlowFit Pressrörssystem är verifierat enligt EN ISO 21003-03 och EN ISO 21003-05.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-01-17

Diarienummer: 293/2021

Giltigt till: 2027-01-16

Tidigare diarienummer:



**Bengt-Olov Andin**



**Deo Yamabo**