



TYPGODKÄNNANDE 1362 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42 295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se

Hemsida: www.beulcoarmatur.se

BA Rörssystem för tappvatten och värme

Produktbeskrivning

BA rörssystem består av fördelarrör med radialpress- och/eller klämringskopplingar i kombination med olika typer av flerskiktss kompositrör. BA Presskoppling med läckageindikering tillverkad av mässingslegering CW602N alt. Cuphin CW724R. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

Avsedd användning

Rörssystem avsedd för distribution varmt och kallt tappvatten samt värme inom byggnad, där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C vid högsta tillåtna drifttryck 1,0 MPa.

Omfattning

BA MPL fördelare för montering med följande kopplingar och rör:

RSK	Koppling	Rör	Rördimension
2252878	BA MPL 5705 Presskoppling	Fränkische Turatec Multilagerrör PE-RT LK Universalrör PE-X LK Universalrör PAL-A Uponor Uni Pipe Plus PE-RT Uponor Combi Pipe PE-Xa Henco Flerlagerrör PE-Xc/Al/PE-Xc Valsir Pexal PE-Xb/Al/PE-Xb	16 x 2,0 mm
2252879	BA MPL 5705 Presskoppling	Fränkische Turatec Multilagerrör PE-RT	20 x 2,0 mm
1876608	LK Presskoppling	Universalrör LK PE-X och LK PAL-A	16 x 2,0 mm
4814373	LK Klämringskoppling	Universalrör LK PE-X och LK PAL-A	16 x 2,0 mm
4814374	LK Klämringskoppling	Universalrör LK PE-X och LK PAL-A	16 x 2,0 mm
1881328	Uponor FPL-X Klämringskoppling	Uponor Aqua Pipe PE-Xa och Combi Pipe PE-Xa	15 x 2,5 mm
1881321	Uponor FPL-X Klämringskoppling	Uponor Aqua Pipe PE-Xa och Combi Pipe PE-Xa	15 x 2,5 mm
1899338	Uponor FPL-X Klämringskoppling	Uponor Uni Pipe Plus PE-RT	16 x 2,0 mm
1899339	Uponor FPL-X Klämringskoppling	Uponor Uni Pipe Plus PE-RT	16 x 2,0 mm

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4

Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktgrupp:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Beulco Armatur AB

BA MPL

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

TG 1362

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

Beulco Armatur AB, 253 60 Ramlösa, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1005/2016, daterat 2016-12-22**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – MON 12 BA MPL System, utförd av Beulco Armatur AB. Utgåva: 210415

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr: SBF2016F0568 från SINTEF och LC 16094-1 från Kiwa Nederland BV.

Bedömningsrapport 403/2021, daterad 2022-01-21 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

- BA MPL system monteras in i kundanpassad prefabricerade våtrumskassetter och/eller fördelarskåp som monteras hos Beulco Armaturen AB i Ramlösa.
- Vid anslutning av rör mot panna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller vattentemperatur gör att plaströr utsätts för kontinuerlig temperatur över 70 °C skall ”värmelås” av metalliskt material användas.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-01-24


Diarienummer: 403/2021

Giltigt till: 2027-01-23

Tidigare diarienummer: 999/2016



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo