



TYPGODKÄNNANDE 1361 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42 295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se

Hemsida: www.beulcoarmatur.se

BA Multipresskoppling

Produktbeskrivning

Presskoppling med läckageindikering för flerskikts kompositrör. Skarvkoppling rak med löpmutter tillverkad av mässingslegering CW602N alt. Cuphin CW724R. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

Avsedd användning

Koppling avsedd för sammanfogning av flerskikts kompositrör för varmt och kallt tappvatten samt värmesystem inom byggnader där vattentemperaturen momentant inte får överstiga 95 °C eller kontinuerligt inte överstiga 70 °C vid högsta tillåtna driftryck 1,0 MPa.

Omfattning

Artikel nr.	RSK	Typ	Anslutning
1155703120	2252878	Presskoppling rak mutter fördelare MPLC 5705	inv G15x16/2
1055703340	2252879	Presskoppling rak mutter fördelare MPLC 5705	inv G15x20/2

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4
Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktgrupp:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Beulco Armatur AB

BA MPL

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

TG 1361

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

Beulco Armatur AB, 253 60 Ramlösa, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1005/2016, daterat 2016-12-22**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – MON 12 BA MPL System, utförd av Beulco Armatur AB. Utgåva: 210415.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr: SBF2016F0568 från SINTEF och LC 16094-1 från Kiwa Nederland BV.

Bedömningsrapport 403/2021, daterad 2022-01-21 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

BA MPL Presskoppling är en delkomponent av BA MPL system som monteras in i kundanpassad prefabricerade våtrumskassetter och/eller fördelarskåp som monteras hos Beulco Armaturen AB i Ramlösa.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-01-24

Diarienummer: 402/2021

Giltigt till: 2027-01-23

Tidigare diarienummer: 651/2019

Magnus Jerlmark

Deo Yamabo