



TYPGODKÄNNANDE 0025 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Dutch Environment Corporation B.V.

Ir. Hanlostraat 18-22, NL 7547 RD Enschede.

Tel: +31 53 4302675

E-post: info@decinternational.com

Hemsida: www.decinternational.com

Flexibel Ventilationskanal

Produktbeskrivning

Flexibel Ventilationskanal (Slang) med diameter från 100-500 mm utförd av ståltrådsarmerad alu-folie med ytskikt av PVC

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och im-kanal i bostadshus. Ventilationskanal enbostadshus eller inom brandceller med nettoareal < 200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Omfattning

COMBIDEC 2300 Flexibel Ventilationskanal

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar E	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler	5:5332
Täthetsklass **C	6:255

* Verifierad enligt EN 13501-1, ISO EN 11925-2.

**Verifierad enligt EN 13180

Montering enligt BBR 5:526

Exempel på brandteknisk utförande för olika systemdelar som inte behöver vara av klass A2-s1,d0, där godtagbart krav är Klass E:

- Kanaler i enbostadshus eller
- Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa utformas så att brand inte kan spridas till eller från schakt-eller aggregatrum under den tid, som motsvaras av brandmotståndet för brandcellsgränser i aktuell byggnadsdel.
- Kanaler belägna inom brandceller där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Dutch Environment Corporation B.V.

Produktnamn (artikelnummer)

Enligt berört tillverkningsställe.

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brand Klass E, Täthetsklass C.



Kiwa Certification AB

1913

TG 0025

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe(n):

1. Dutch Environment Corporation B.V., Ir. Hanlostraat 18-22, NL 7547 RD Enschede, distributed by DEC International.
2. DEC Intrenational d.o.o.Panonska 14, Stara Pazova, Serbia, distributed by DEC International.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **082/2022**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Generell monteringsinstruktion, daterad 2021-04-20.

Bedömningsunderlag

Test rapport nr: 2022-Efectis-R000 359, 2022-Efectis-R000-359 360 – från Efectis NL

Täthetsprovning EN 13180 Statement of Conformity

Bedömningsrapport 0480/2021, daterad 2022-03-21 av Kiwa Certification AB

Kommentar:

-


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-03-22


Diarienummer: 480/2022

Giltigt till: 2027-03-21

Tidigare diarienummer: 047/2017



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt