



TYPGODKÄNNANDE 1789 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Dornbracht AG & Co. KG

Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, Tyskland.

Tel: +49 2371 8899 900

E-post: mail@dornbracht.com

Hemsida: www.dornbracht.com

Mekaniska blandare för inbyggnad

Produktbeskrivning

Inbyggda engreppsblandare tillverkade i avzinkningshärdig mässing. Blandarna är dolda i väggen och monteras på insidan av typgodkända inbyggnadslådan, Box300, med medföljande bricka och mutter på de förmonterade gängstängerna.

Avsedd användning

Inbyggd blandare för dusch och/eller badkar.

Omfattning

Dornbracht, artikelnummer: 35 020 970 90 och 35 860 970 90.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Dornbracht
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1789
Kontrollorgan:	Dansk Teknologiskt Institut (DTI)

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

Dornbracht AG & Co. KG, Iserlohn, Tyskland.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Dansk Teknologiskt Institut (DTI)**

Kontrollavtal: **Nr. 154, daterat 2015-03-12.**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt anvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Dornbracht – Monteringsanvisning för:

- art.nr. 35 020 970 90, utgåva: 01 03 97 970 00, daterad 03/2015.
- art.nr. 35 860 970 90, utgåva: 01 03 02 970 02, daterad 01/2022.

Joramark – Monteringsanvisning för Box300, version: 2021-12-28.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport DE21VSK2 001 respektive DE21X3T0 001 från TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Bedömningsrapport 162/2022, daterad 2022-03-29 av Kiwa Certification.

Kommentar:

- Blandare för inbyggnad är provade enligt EN 817:2008.
- Artikeln 35 860 970 90 är en inbyggd blandare utan utlopp

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2022-03-30

Diarienummer: 162/2022

Giltigt till: 2027-03-29

Tidigare diarienummer: -


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo