

Byggproduktcertifikat 0086

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Täthet för ventilationskanaler
Imkanaler

BBR 6:255
BBR 5:5332

Innehavare: Landy Vent International AB

Hantverksgatan 4 576 35 Sävsjö
Tel: 0382 – 138 00 Fax: 0382 – 138 20
Hemsida: www.landyvent.se

Produktnamn: ROBUST FE

Flexibel (böjbar) kanal av stål (1.4301) med invändig diameter 80 – 500 mm.
Kanalen tillverkas av valsat aluminiumpläterat stålmaterial med 0,12 mm godstjocklek.

Avsedd användning

Ventilationskanaler i byggnader, reparation av murade imkanaler, anslutningskanal mellan spiskåpa och imkanal för kök eller pentry samt anslutningskanal mellan befintlig imkanal och takhuv.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt innehavarens installationsanvisning godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallationer – <i>Allmänt råd</i>	5:526
Imkanaler – sista stycket i <i>Allmänt råd</i>	5:5332
Täthet – <i>Allmänt råd – tredje stycket</i>	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-03-12
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-03-12
Bilaga 3: Kontroll	2018-03-12
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-03-12

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2018-03-12


Giltigt till: 2023-03-11

Diarienummer: 1211/17

Tidigare diarienummer: 634/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Handläggare

Bilaga 1**Byggproduktcertifikat 0086****Produkt: ROBUST FE****Innehavare: Landy Vent International AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-03-12**

1. "Installationsanvisning ROBUST FE" upprättad av Landy Vent International AB.
Installationsanvisning daterad: 2014-09-29
2. "Principritning för imkanal i bostadshus" upprättad av Landy Vent International AB.

Kommentarer:

1. Imkanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor.
2. Materialets klassning för brännbart material är klass A1 – klassat utan provning.
3. Röret får ej utgöra kanal utanför vägginnerliv i kök eller pentry.

Bilaga 2**Byggproduktcertifikat 0086****Produkt: ROBUST FE****Innehavare: Landy Vent International AB****PRODUKTMÄRKNING 2018-03-12**

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Landy Vent International AB
2. Produktnamn: Robust FE
3. Tillverkningsställe: Landy Vent International i Sävsjö
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om materialklass för stålet i röret
6. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 0086
7. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB

I installationsanvisningen ska "Tillverkarförsäkringen" finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med Byggproduktcertifikatet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för godkännandet av detta Byggproduktcertifikat.



Bertil Wolgast

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Byggproduktcertifikat 0086****Produkt: ROBUST FE****Innehavare: Landy Vent International AB****KONTROLLANVISNINGAR 2018-03-12**

Tillverkningskontroll skall utföras som egenkontroll och årlig övervakande kontroll.

Kontrollomfattning

Tillverkningskontroll

1. Material för tillverkningen av de flexibla rören
2. Täthetskontroll för varje tillverkad batch. Provas för täthetskrav enligt täthetsklass C.
3. Tillverkningsmängd – anges i meter tillverkade flexibla rör av typ ROBUST FE.
4. Kontroll av märkning på rör, förpackning samt medföljande dokument
5. Registrering av kassation, avvikelser, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder.

Årlig rapportering:

Vid den årliga kontrollen som ska utföras av ackrediterat kontrollorgan ska följande kontrolleras:

1. Journalföring under tillverkningen enligt kontrollomfattning ovan.
2. Manual för tillverkningsstyrning
3. Kontroll av provningsutrustning och provningsresultat
4. Märkning av produkt, förpackning och märkning i installationsanvisning
5. Installationsanvisning – utgåva med innehåll
6. Innehav av Byggproduktcertifikat med tillhörande handlingar (bilagor 1 – 4)

Giltigheten för Byggproduktcertifikatet med nr 0086 förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt denna kontrollanvisning samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Tillverkningsplats: Landy Vent International AB i Sävsjö.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan – här Kiwa Sverige AB.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningarna i BBR och enligt installationsanvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Byggproduktcertifikat 0086****Produkt: ROBUST FE****Innehavare: Landy Vent International AB****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-03-12**

Byggproduktcertifikat nr 0086 grundas på bedömningsrapport upprättad av Kiwa Sverige.

Provningsrapport 97E12 1516 upprättad av SP 1997-01-14.

Byte av valsprofil är säkerställd mot resultat i provrapport.



Bertil Wolgast

Kiwa Sverige AB