



TYPGODKÄNNANDE 0393 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Comisa S.p.A

Via Neziolo, Zona Artigianale 27, IT-25055 Pisogne (BS), Italien

Tel: +39 (0) 364 896 811

E-post: export@comisa.it

Hemsida: www.comisa.it

COMISA DZR Kulventil

Produktbeskrivning

Avstängningsventil av typen minikulventil Ø 10 – 28 mm för anslutning till kopparrör. Kulventilen är tillverkad av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Avstängningsventil för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Comisa DZR Kulventil.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om «3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tapvatten	6:62, 2:a stycket
Utförning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Comisa S.p.A
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Comisa DZR Kulventil
Tillverkningsställe:	Comisa S.p.A, Pisogne, Italien
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0393
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Comisa S.p.A, 25055 Pisogne, Italien.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: Nr. **550/16 rev.1.0**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning ”Comisa Instrutioner UG21I071_MINIKULEVENTILER, 2022-04-12”.

Bedömningsunderlag

VTT provningsrapport VTT-Q-00101-03-16.

Kiwa provningsrapporter 2200011BAI, 2022-01-10, 160200935A12931-TR-Rev0, 2021-10-27 och 160200935A12621-TR-Rev0.

Ritningar Kulventiler nr. 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325.

Kiwa besiktningrapport, daterad 2021-09-23.

Kommentarer

Godkännandet förutsätter att giltigt typgodkännandebevis nr. 0164 för Comisa klämringsskoppling föreligger.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-05-11

Diarienummer: 154/2022

Giltigt till: 2027-05-10

Tidigare diarienummer: 673/17


Bengt-Olov Andin


Kasem Bjelevac