



TYPGODKÄNNANDE 1281 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Tapwell AB

Renstiernas gata 31, 116 31 Stockholm, Sverige

Tel: +46 8 652 38 00

E-post: info@tapwell.se

Hemsida: <http://www.tapwell.se>

Blandarfäste - Tapwell: Birillo

Produktbeskrivning

Blandarfäste c/c 160, med klämringsskopplingar, för anslutning av blandare avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rördragning. Material i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässing.

Avsedd användning

Blandarfästena är avsedda för anslutning av blandare till rörtyperna halvhårda eller hårda kopparrör, PEX-rör och AluPEX-rör.

Högsta förekommande driftstryck får inte överstiga 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Tapwells artikelnummer: 8187490, 8187488


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62 (1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd)
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Tapwell AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Spårbarhet till tillverkningen:	☒
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	Kiwa Certification AB 
Certifieringsorgan:	1913
Ackrediteringsnummer:	1281
Typpgodkännande:	Kiwa Certification AB
Kontrollorgan:	

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **017/14**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Artikelspecifika Monteringsanvisningar listas nedan.

Typbeteckning	Artikelnummer	Beskrivning	Monteringsanvisning	Tillverkningsställe
Birillo 160-16	8187490	Blandarfäste för PEX-, AluPEX- och kopparrör med dy 16. M26 c/c 160 mm.	MBLF1-170509	4335
Birillo 160-12/15	8187488	Blandarfäste för kopparrör dy 12 och 15, för PEX-rör med dy 15. M26 c/c 160 mm.		

Bedömningsunderlag

Provningsrapport:

SBF2014F0205, SBF2014F0227 (SINTEF)

Bedömningsrapport

780/14, 0191/2022 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Stödhylsa ska användas vid mjuka- eller halvhårda kopparrör och PEX-rör.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-07-01

Diarienummer: 0191/2022

Giltigt till: 2027-06-30

Tidigare diarienummer: 0780/2014



Magnus Jerlmark



Bengt-Olov Andin