



TYPGODKÄNNANDE 1405 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Tapwell AB

Renstiernas gata 31, 116 31 Stockholm, Sverige

Tel: +46 8 652 38 00

E-post: info@tapwell.se

Hemsida: <http://www.tapwell.se>

Läckagesäkringsbox - Tapwell: T BOX 2.0 och T BOX 2.0 Small

Produktbeskrivning

Läckagesäkringsbox för inbyggnad av blandare i vägg.

Boxens täthetsegenskaper är provade mot ETAG 022, Annex F och NT VVS 129.

Avsedd användning

Läckagesäkringsbox avsedd att förhindra vattenskadorna vid läckage från inbyggda blandare i vägg för tvättställ, dusch och badkar.

Omfattning

Tapwells artikelnummer: 9418748, 9422118

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4
Utförning 6:625 (2:a stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följosedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Tapwell AB

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

1405

DTI



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **208**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Artikelspecifika Monteringsanvisningar listas nedan.

Typbeteckning	Artikelnummer	Beskrivning	Monteringsanvisning	Tillverkningsställe
T BOX 2.0	9422118	Inbyggnadsbox för termostatländare inbyggda i vägg.	MINB2-190508	3356
T BOX 2.0 Small	9418748	Inbyggnadsbox för 1-greppsblandare inbyggda i vägg.		

Bedömningsunderlag

Provningsrapport:

102004276-69, 102004276-82, SBF2016F0428 (SINTEF)

Bedömningsrapport

682/17, 424/18, 0192/2022 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-07-01

Diarienummer: 0192/2022

Giltigt till: 2027-06-30

Tidigare diarienummer: 0424/2018


Magnus Jerlmark


Bengt-Olov Andin