



TYPGODKÄNNANDE 1751

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Forster Profilsysteme AG

Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon - Switzerland

Tel: +41 71 552 43 43

E-post: info@forster.ch

Hemsida: www.forster-profile.ch

Produktnamn: BYGGSYSTEM FORSTER FUEGO LIGHT

GLASADE DÖRR-, FÖNSTER- OCH VÄGGPARTIER, INOMHUS

Produktbeskrivning

BYGGSYSTEM FORSTER FUEGO LIGHT, glasade dörr-, fönster- och väggpartier med stomprofiler av stål inomhus, alternativt rostfritt stål. Produktens uppbyggnad, maximala mått, samhörande brandtekniska klasser och övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande glasade dörr-, fönster- och väggpartier i byggnader, inomhus.

Omfattning

BYGGSYSTEM FORSTER FUEGO LIGHT, enligt 4.3 "field of application" i rapporter; 12-003331 Ift, 11-003644 Ift, 19-005136 Ift, 19-005137 Ift. samt i rapporter; 19-004752-PR02-EXAP-C04-UZ05-en-03, 19-005094-PR02-EXAP-C04-UZ05-en-02, Klasse-19-005136-PR02-2022 & Klasse-19-005137-PR02-2022,

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-------|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Klassbeteckningar E30, E60 | 5:231 |
| Klassbeteckningar EW30, EW60 | 5:231 |
| Klassbeteckningar EI ₂ 30, EI ₂ 60, | 5:231 |
| Dörrstängare C0, C1, C2, C3, C4, C5 – C5 | 5:231 |
| Rökgastäthet S _a , S _m | 5:231 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|---|
| R | E | I | W | t | - | M | C | S | IncSlow | Sn | Ef | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|---|

Verifierat enligt EN 13501-2, EN 1634-1, 3 & EN 1191

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Forster Profilsysteme AG

Byggsystem Forster Fuego Light

Forster Profilsysteme AG

Postfach 400 CH-9320 Arbon Schweiz

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Klass: E30/60-EW30/60-EI₂30/EI₂60

Dörrstängare C0, C1, C2, C3, C4, C5 – C5

Rökgastäthet S_a, S_m



Kiwa Sverige AB

1913

1751

ift Rosenheim



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **ift Rosenheim** Kontrollavtal: **181SG8001589 between Forster Profilsystem AG & ift Rosenheim**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2022-08-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **181SG8001589** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning

Tillhörande handlingar

Forster Fuego Light www.forster-profile.ch/gb-en/profile system-i stål och rostfri stål

Bedömningsunderlag

Forster Fuego Light www.forster-profile.ch/gb-en/profile systems-in steel and stainless steel

Design Features Classification report as per EN 13501-2, EI₂30 / EW30 / E30 / C5 / S_a, S_m

Design Features Classification report as per EN 13501-2, EI₂60 / EW60 / E60 / C5 / S_a, S_m

Assessment 11-003644-PR03 Ift

Report on extended field of application EXAP 19-004752-PR02 Ift as per EN 15269-5

Report on extended field of application EXAP 19-005094-PR02 Ift as per EN 15269-5

Report for annual inspection ift Rosenheim 8th December 2020

Reports on extended field of application; 19-004752-PR02-EXAP-C04-UZ05-en-03, 19-005094-PR02-EXAP-C04-UZ05-en-02

Classification reports; Klasse-19-005136-PR02-2022 & Klasse-19-005137-PR02-2022

HPS info; Reports 8PO5915-3 & -4, HPS ASSA ABLOY electric strike 960/920-series 2019-05-22

HPS info; Report 8PO5915 rev. 5 HPS ASSA Connect 2022-03-23.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2022-08-15

Diarienummer: 316/22

Giltigt till: 2026-09-15

Tidigare diarienummer: 353/19

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt