



TYPGODKÄNNANDE 1608 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Oras Ltd

P.O. Box 40, 26101 Rauma, Finland

Tel: +46 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

Oras Clinica, 1-grepps tvättställsblandare

Produktbeskrivning

Tvättställsblandare (EN 817) av mässing med öglespak.

Blandararmaturena ansluts med kopparrör, DN10.

Avsedd användning

1-greppsblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättställ eller bidé.

Omfattning

Modeller:

5611, 5601, 5613, 5615, 5611B, 5619B, 5601B

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvattenflöde	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Spårbarhet till tillverkningen:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Oras Ltd

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

1608

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n)

RAU

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1168/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Oras Clinica - Monterings- och Serviceanvisningar, 166135_943346-05-22

Bedömningsunderlag

Provningsrapport:

VTT-S-03705-17 (VTT)

190700159/001-A-TR-Rev0 (Kiwa Nederland BV)

Bedömningsrapport:

810/19, 0272/2022 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Blandarna har provats enligt EN 817:2008 och NKB 4.

Samtliga modeller har ljudklass I.

Modell:

5611, utan lyftventil med 138 mm handtag

5601, Bidetta desinfektionssäker handdusch med 138 mm handtag

5613, svängbar utloppspip och avstängningsventil för tvättmaskin

5615, svängbar utloppspip

5611B, utan lyftventil med 180 mm handtag

5619B, utan lyftventil med 180 mm handtag och 150 mm utloppspip

5601B, Bidetta desinfektionssäker handdusch med 180 mm handtag

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-08-22

Diarienummer: 0272/2022

Giltigt till: 2025-02-12

Tidigare diarienummer: 0810/19


Magnus Jerlmark


Bengt-Olov Andin