



TYPGODKÄNNANDE 1315 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130, 4450 Sissach, Schweiz

Tel: +41 61 975 24 45

E-post: info.jrg.ps@georgfischer.com

Hemsida: www.gfps.com

Rör-i-rörssystem för tappvatten

Produktbeskrivning

JRG Sanipex rör-i-rörssystem består av:

- PE-Xa rör i dimensioner: 12x1,7mm, 16x2,2mm, 20x2,8 mm, 25x3,5mm och 32x4,4mm.
- JRG Sanipex kopplingar tillverkade av rödgods eller mässingslegering för samtliga dimensioner.
- Sanipex MT kopplingar tillverkade av plast och mässing i dimension Ø16 och Ø20 mm.
- Skyddsror tillverkade av LD-Polyeten för rör i dimensioner: Ø12, 16, 20 och Ø25 mm

Vid montering ska uppkagningsverktyg rekommenderat av typgodkännandets innehavare användas.

Avsedd användning

Rörssystem för varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C. Kopplingar ska förläggas inspekterbart och utbytbart.

Omfattning

JRG Sanipex tappvattensystem


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62	
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Georg Fischer +GF+
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	JRG Sanipex tappvattensystem RIR
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om applikationsklass och designtryck:	Klass 2 / 10 bar
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	†
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG nr. 1315
Kontrollorgan:	SKZ, Würzburg

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

1. Georg Fischer PfcI Srl, Valeggio sul Mincio, Italien.
2. Georg Fischer JRG AG, Sissach, Schweiz.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **SKZ, Würzburg**

Kontrollavtal: **Plastic Pipe Center, daterad 2020-02-05**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning ”Sanipex® Classic tappvattensystem”, daterad 2013-06-28.

Installationsanvisning ”JRG Sanipex MT®”, daterad 2013-07-08

Installationsanvisning ”JRG Sanipex®”, daterad 2013-07-08

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr: V343/21.21.2B, V152/20.4 och B725/14 från IMA Dresden.

Provningsrapport nr. SBF2016F0153 från SINTEF, nr. ETK 3P05460-B från SP, och LC 12042-1 från Kiwa Nederland BV

Migration rapport nr: 031600174 och 031600174-0001 från Kiwa GmbH.

Bedömningsrapport nr. 302/2022, daterad 2022-09-14 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

JRG Sanipex tappvattensystem uppfyller krav för applikationsklass 2 med designtryck 10 bar enligt SS-EN ISO 15875-5 och NKB Produktregel nr. 18. Mässingslegering som är i kontakt med vatten är avzinkningshärdig.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2022-09-15

Diarienummer: 302/2022

Giltigt till: 2027-09-14

Tidigare diarienummer: 271/2015


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo