



TYPGODKÄNNANDE 0041

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Långgatan 63 464 33 Mellerud

Tel: 0046 (0) 530 40000

E-post: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

HELLBERGS SLAGDÖRRAR/LUCKOR

HI-BD, HI-BDD, HI-BL, HI-TBL, HI-SD-RC2, HI-SD-RC3, HI-SDD-RC3, HI-SD-RC4 alla Klass EI 60

Produktbeskrivning

Slagdörrar/Luckor av stålplåt med isolering av mineralull, alternativt dörrblad av paneler i stålplåt 1,0-1,5 mm med Neptune isolering som monteras samman genom pop-nit, svets eller limning, alternativt Neptune panel bestående av glasfiberarmerad komposit, 1200 kg/m³ och mineralull, 160kg/m³. Dörrbladen förstärks inuti för gångjärn, lås, bakkantstapp samt dörrstängare. Dörrblad kan förses med glasrutor i samma brandtekniska klass som dörrbladen. Självstängande dörrar har dörrstängare med glidskena för dold inbyggnad typ Dorma ITS 96 eller typgodkänd, utanpåliggande dörrstängare. Dörrar och luckors uppbyggnad samt montering framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Produkten avses monterad i brandcellsskiljande byggnadsdel inomhus.

Omfattning

Max storlekar bredd x höjd, HI-BD/EI 60 14M x 24M, HI-BDD/EI 60 28M x 30M, HI-BL/EI 60 10M x 13M, HI-TBL/EI 60 10M x 15M, HI-SD-2/EI 60 14M x 24M, HI-SD-3/EI 60 14M x 24M.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, 7. Skydd mot buller, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skydd mot brandspridning, allmänt	5:51 Allmänt
Dörr, lucka och port	5:534
Brandteknisk klass *EI 60-C, avskiljande funktion	5:231
Isolering mot luftljud, klass R _w 35 dB-SS 02 52 67	7:1

Dörrar betecknade HI-SD-RC2, HI-SD-RC3, HI-SDD-RC3, HI-SD-RC4 har provats och utvärderats med avseende på inbrottskydd och uppfyller kraven för RC2, RC3 respektive RC4 enligt Europeisk Standard EN 1627

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

HELLBERGS SLAGDÖRRAR/LUCKOR

Hellbergs dörrar i Mellerud AB,

Långgatan 63 464 33 Mellerud,

Sverige

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

EI60



Kiwa Sverige AB

1913

0041

KIWA Sverige AB

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB**

Kontrollavtal: **D.nr 171/21**

Tillverkningskontroll ska utföras i **omfattning** enligt kontrollanvisning, daterad 2021-03-31.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **D.nr. 171/21** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktblad HI_BD, HI-BDD, HI-BL & HI-SD-RC2, HI-SD-RC3, HI-RC-SD4H, HI-SDD-RC3, HI-SD-RC4.

Montageinstruktion SE v1-2_210315

Skötselinstruktion

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter nr 3040,138 - 013,147D - 186.81.8 - N 96-DG-142-TO f.

Utlåtanden nr 76040 -183F- 76040 - 183G – 8413 - 52 R10159C samt C81459, C82067, C82604, C82613, C82895 - C110896.

Provningsrapport PG 10670 och rapport No 110544, 110545, 111133, C112748, 112755.

Provningsrapport No RTE10827/98, Rapport 97F3 3359 och 443101.27

Ritningar

Kontrollrapport KIWA 2020-09-08.

Kommentarer

* EI 60 respektive EI 60C c), Ljudklass R'w 35dB SS 02 52 67 a), Säkerhetsklass 2 eller 3 - SS 817345 resp. Klass 3 enligt, SS-ENV 1627 b)

a) Ljudklass R'w 35 dB, gäller enbart enkeldörrar/luckor med överfalsat dörrblad/tröskel och mineralullsisolering samt utan glasrutor. Vidare förutsätts att karm förses med tätlist enligt tillhörande handlingar

b) Gäller enbart enkeldörrar vid säkerhetsutförande (HI-SD-2/EI 60, HI-SD-3/EI 60) Säkerhetsklass gäller enbart enkeldörrar utan glasrutor

c) Gäller dörrar med automatisk stängningsanordning

HI-SD-2/EI 60, HI-SD-3/EI 60 - Säkerhetsutförande:

Dörrarna har provats och utvärderats med avseende på inbrottsskydd enligt SS 81 73 45, utgåva 1.

Provningsrapporten har utförts vid Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut (SP), Borås, rapport nr 97 B1,0468 och utlåtande nr. 97 B1,0468A och 97 B1.0468B samt rapport nr BTKP 001441 och utlåtande nr BTKP 001441A. Vid provningarna uppfylldes kraven för klass 2 respektive 3 enligt svensk standard SS 81 73 45, utgåva 1 samt klass 3 enligt europeisk standard ENV 1627.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-03-31


Diarienummer: 0071/2021

Giltigt till: 2026-03-30

Tidigare diarienummer: 388/15



Magnus Jerlmark



Johnny Ostfeldt