



TYPGODKÄNNANDE 0217

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Långgatan 63 464 33 Mellerud

Tel: 0046 (0) 530 40000

E-post: info@hellbergs.se

Hemsida: www.hellbergs.se

HELLBERGS SLAGDÖRRAR - HI-BD/EI 120, HI-BDD/EI 120

Produktbeskrivning

Slagdörrar med dörrblad av paneler i stålplåt 1,0 mm med isolering av Thermax skivor tjocklek 70mm alternativt Neptune isolering tjocklek 57,5 mm som monteras samman genom pop-nit, svets eller limning. Dörrbladen förstärks inuti för gångjärn, lås, bakkantstapp samt dörrstängare. Dörrarnas uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Produkten avses monterad i brandcellsskiljande byggnadsdel inomhus.

Omfattning

Max dörrstorlekar bredd x höjd; HI-BD/EI 120 14M x 24M och HI-BDD/EI 120 28M x 30M - EI120

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, 7. Skydd mot buller, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skydd mot brandspridning, allmänt	5:51 Allmänt
Dörr, lucka och port	5:534
Brandteknisk klass EI 120, avskiljande funktion	5:231
Ljudisolering, klass R'w 30 dB (Neptune) R'w 35 dB (Thermax)	7:1

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
HELLBERGS SLAGDÖRRAR/LUCKOR
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB,
Långgatan 63 464 33 Mellerud,
Sverige

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Brandteknisk klass EI 120
Ljudklass R'w 30dB (Neptune)
resp. R'w 35 dB (Thermax)

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB
1913
0217
KIWA Sverige AB



Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverig AB**

Kontrollavtal: **D.nr 171/21**

Tillverkningskontroll ska utföras i **omfattning** enligt kontrollanvisning, daterad 2021-03-31.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **D.nr. 171/21** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktblad HI_BD_120 – HI_BDD_120

Montageinstruktion SE v1-2_210316

Skötselinstruktion Ståldörrar

Bedömningsunderlag

Provningsrapport PG 10670

Test Report No: 71013, 110544, 110545 och 111133. Test 112755

Utlåtanden No: 112748 och C110896, 105562, 105605, C82895, C81459, C82067, C82613

Provningsrapport No RTE 10827/98

Rapport med Utlåtande 8013,147D resp. R10159C

Rapport nr 03/19H med certifikat P-HFM94 4215c

Rapport nr 97F3 3359.

Ritningar

Kontrollrapport KIWA 2020-09-08.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-03-31

Diarienummer: 0074/2021

Giltigt till: 2026-03-30

Tidigare diarienummer: 391/15



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt