



## TYPGODKÄNNANDE 1449 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Vally-Matic A/S

Park Allé 11, 6600 Vejen, Danmark

Tel: +4575363344

E-post: info@vallymatic.com

Hemsida: www.vallymatic.com

### Vally-Matic Imkanal

#### Produktbeskrivning

Flexibla ventilationskanaler tillverkade av ett starkt PVC-belagt polyestermaterial svetsat på en Helix stålspiral. Godkända dimensioner är 50-800 mm.

#### Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanaler i byggnader. Ventilationskanal i enbostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verk-samhet inte förekommer.

#### Omfattning

KFH slang

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand och 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Imkanaler	5:5332
Täthet**	6:255

\* Brandteknisk klass E enligt SS-EN 13501-1.

\*\* Täthets klass C enligt EN 13180.

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Vally-Matic A/S

KFH slang

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandteknisk klass E

Täthets klass C



Kiwa Certification AB

1913

TG 1449

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Vally-Matic A/S, Vejen, Danmark

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **627/2015 daterad 2015-10-19**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Datablad VMP, utgåva: December 2017

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport nr. PCA10359A och PFA1079A (DBI), O100609-1108946 (RISE), ChimneyLab-236 och ChimneyLab-359 (ChimneyLab Europe ApS)

Bedömningsrapport nr.0291/2022, daterad 2022-12-22 av KIWA Certification AB

**Kommentarer**

Skyddsavståndet till brännbara material bör vara minst 30mm.

Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgångar av hyllor eller skåpssidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-12-22


Diarienummer: 291/2022

Giltigt till: 2027-12-21

Tidigare diarienummer: 1213/2017



**Magnus Jerlmark**



**Deo Yamabo**