



TYPGODKÄNNANDE 0745 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: HL-Fasader AB

Adress: Box 7063, 300 07 HALMSTAD

Tel: +46 (0)433-165 30

E-post: info@hlfasader.se

Hemsida: www.hlfasader.se

BYGGSYSTEM HL-40

GLASADE UT- OCH INVÄNDIGA VÄGGPARTIER SAMT INVÄNDIGA DÖRRAR, E30-E60

Produktbeskrivning

BYGGSYSTEM HL-40, brandklassade glasade ut- och invändiga väggpartier samt brandklassade invändiga dörrar med oisolerad stålstomme. I konstruktionen ingående glasrutor förutsätts vara typgodkända i lägst samma brandtekniska klass, i detta fall är brandteknisk klass E30 – E60, med glasets maximala mått enligt respektive typgodkännande. Konstruktionens maximala mått B x H, 3m x 3m (enkeldörr karm ytterbredd max. 1400 mm x höjd 2300 mm - pardörr karm ytterbredd max. 2080 mm x höjd max. 2300 mm).

NB: Mått som överstiger nämnda max-mått innehålls inte i typgodkännande.

Avsedd användning

Brandcellsavskiljande glasade ut- och invändiga väggpartier samt brandklassade invändiga dörrar i byggnader. Typgodkännande omfattar inte branddörrar som används som ytterdörrar.

Omfattning

Byggsystem HL-40

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass E30 – E60	5:112
Röktäthetsklass Sa-Sm	*5:231

*Röktäthetsklassning utförd enl. EN 1634-3:2005/AC:2006 f. max. dörrstorlek (bredd x höjd) 1400 x 2300 mm

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

HL-Fasader AB

Byggsystem HL-40

Hyltevägen 15, 285 32 Markaryd

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

E30 – E60 - Rökgastäthet Sa-Sm



Kiwa Certification AB

1913

TG 0745

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n): HL-Fasader AB, Hyltevägen 15, 285 32 Markaryd

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1167/2018**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Enligt tillverkningsritningar 2017-12-22

Bedömningsunderlag

- Testrapporter och utlåtanden 91 R10457 A, B, C & D från SP
- Testrapport 5PO8389 Rökstäthet EN 1634-3: 2005/AC: 2006 från RISE
- Rapport årlig kontroll, daterad 2022-03-03 av Kiwa Certification AB
- Bedömningsrapport 411/2022, daterad 2022-12-22 av Kiwa Certification AB

Kommentar


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nummer: 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-12-22


Diarienummer: 0411/2022

Giltigt till: 2027-12-21

Tidigare diarienummer: 1221/2019



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt