



TYPGODKÄNNANDE 0431 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Envac Scandinavia AB

Box 8849, 402 71 Göteborg

Tel: +46 (0)31-658 350

E-post: info@envac.se

Hemsida: www.envac.se

Envac Brandlucka

Produktbeskrivning

Produkten är en lucka av stålplåt med inbyggd självutlösande brandventiler. Max. storlek karmdagöppning (BxH) 505 x 505 mm eller storlek med motsvarande max. area.

Avsedd användning

Brandavskiljande lucka avsedd för montering i soppumsväggar/-dörrar.

Omfattning

Envac Brandlucka "Fire Block Damper Typ 560"

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4
Brandteknisk klass EI 90*/E 90** 5:231

* Monterad med luckan mot brandsidan - ** Monterad med gallret mot brandsidan

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Envac Scandinavia AB

Brandlucka FBD Typ 560

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

EI90 Monterad med luckan mot brandsidan/

E90 Monterad med gallret mot brandsidan

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:



Kiwa Certification AB

1913

TG 0431

RISE Inspection



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

1. Bewico AB, 432 78 Tvååker, Sverige
2. Gnosjö Plåtindustri AB, 335 32 Gnosjö, Sverige

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Inspection**

Kontrollavtal: **210-04-0168:1, daterat 2004-04-21**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – FBD, utgåva: E

Bedömningsunderlag

Provningsrapport P201317 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)

Bedömningsrapport nr. 0271/2022, daterad 2022-06-22 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Typgodkännande gäller ej seriemonterade brandluckor.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-13

Diarienummer: 0291/2023

Giltigt till: 2027-06-23

Tidigare diarienummer: 0271/2022



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt