

TYPGODKÄNNANDE 1492 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Grohe AG

Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

Tel: +49 2372 93 2029

E-post: grohe@grohe.se

Hemsida: www.grohe.com

Smart Vattenfelsbrytare

Produktbeskrivning

Enhet för horisontell eller vertikal installation direkt efter vattenmätaren på kallvattenrör. Den upptäcker brustna rör, mikroläckor, frost och ovanligt vattenflöde. Produkten kan styras trådlöst via appen GROHE Sense.

Avsedd användning

Automatisk, manuell eller fjärrstyrd avstängningsfunktion för att minska vattenskada.

Omfattning

GROHE Sense Guard, artikelnummer: 22500LN0.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Grohe AG
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	GROHE Sense Guard 22500LN0.
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa CertificationAB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1492
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Fabriksbeteckning: 0301

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB**

Kontrollavtal: **148/2015 revision 5, uppdaterat 2023-02-15**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt gällande kontrollanvisningar. Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning GROHE Sense Guard, utgåva: 99.0792.031.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport LD 001/17 av TZW

Provningsrapport 201700507 och 201700281 av SINTEF

Bedömningsrapport 025/2023, daterad 2023-03 31 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

-


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-03-31


Diarienummer: 025/2023

Giltigt till: 2028-03-30

Tidigare diarienummer: 202/2018



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo