



TYPGODKÄNNANDE 1834 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: JCH A/S

Karetmagervej 21 7100 Vejle

Tel: +45 75858408

E-post: jch@jch.as

Hemsida: www.jch.as

JCH serie 2490 4-Aqua-Pro TBS ventil kat. 4 DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Produktbeskrivning

JCH backventiler utförd i CC770S/CW625N/CW617N - Anordningar för att förhindra förorening genom återflöde till dricksvatten – kontrollerbart återströmningsskydd med reducerad tryckzon – Familj B – Typ A

Avsedd användning

Återströmningsskydd enligt EN 1717 och EN 12729 - för tappvatten - Max drifttemperatur: 65°C - Max drifttryck: 10 bar - Min drifttryck: 0,8 bar - Monteras horisontellt med avloppsutlopp nedåt.

Omfattning

JCH serie 2490 4-Aqua-Pro TBS ventil kat. 4 DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	JCH A/S
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	JCH serie 2490 4-Aqua-Pro TBS ventil kat.4
Tillverkningsställe:	Fabrikskod 7100-01
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverknigen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1834
Kontrollorgan:	DTI DK

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Fabrikskod 7100-01

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI DK**

Kontrollavtal: **Avtal nr. 61, 2014-05-23/Appendix A, 2022-12-22**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Data blad version 01-2023 Backflow preventer 4-AQUA-PRO JCH Series 2490

Bedömningsunderlag

4MSI 17th Rev. 10th January 2023 (CC770S/CW625N/CW617N)

SINTEF test rapport: NS/EN 12729/ISO 3827 del 9.7.10 Akustiskt test

DTI test rapport: 130458-A/B DN 25/50 DS/EN 12729:2003.02.05 – Devices to prevent pollution by backflow of potable water – controllable backflow preventer with reduced pressure zone – Family B – Type A

TZW rapport nr. 1390458-B – Special test

DTI Inspection report 21st march 2023.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-04-15

Diarienummer: 068-2022

Giltigt till: 2028-04-14



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt