

TYPGODKÄNNANDE 1133

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: ASSA ABLOY Entrance System Pedestrian AB

Lodjursgatan 10, SE -261 22 Landskrona

Tel: +46 104 748100

E-post: info@record.se

web: www.record.se

Slagdörr-automatik Record DFA 127

Produktbeskrivning

Slagdörr-automatik/Slagdörrsöppnare Record DFA 127, - med kåpa av stål alternativt aluminium enligt EN 1154/A1:2004. Typ, utformning, specifikation och montage enligt TG 1133.

Avsedd användning

Dörrautomatik anpassad för sidohängda, brandklassade slagdörrar i högst brandteknisk klass E 30 resp. EI 30

Omfattning

Slagdörr-automatik Record DFA 127

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandtekniska installationer - Dörrstängare (dörröppnare), allmänt råd	5:254
Skydd mot utveckling och spridning av brand- och -brandgas inom byggnader, allmänt råd	5:5
Dörr, lucka och port, allmänt råd	5:534

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

ASSA ABLOY

Entrance Systems Pedestrian AB

Slagdörrsautomatik Record DFA127

agtatec Allmendstrasse 24, CH-2380

Fehraltorf, Schweiz &

Fabrik nr 6, ASSA ABLOY ES

Production s.r.o. CZ 34901, Kostelec,

Ostrov u Stribra 11

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandklass E 30 respektive EI 30.



Kiwa Certification AB

1913

TG 1133

RISE Sverige



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

1. agtatec Allmendstrasse 24, CH-2380 Fehraltorf, Schweiz
2. Fabrik nr 6, ASSA ABLOY ES Production s.r.o. CZ 34901, Kostelec, Ostrov u Stribra 11

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Sverige**

Kontrollavtal: **210-97-0863**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

1. Monteringsanvisning Record dörröppnare DFA 127 FP/EU/F 2014 https://www.record.se/sv/automatiska_doerrsystem
2. Bruksanvisning, drift och underhåll DFA 127 IN (102-127401306/V2.0) samt underhållsavtal på https://www.record.se/sv/automatiska_doerrsystem

Bedömningsunderlag

1. MPA NRW Gutachterliche Stellungnahme 210004883-1
2. MPA NRW Prüfzeugnis Nr. 120002602.20-01, MPA NRW Prüfzeugnis Nr. 120002602.20-02
3. Kontrollavtal 210-97-0863 RISE.
4. Besiktningsrapport RISE AO-0012135 från 2023 enligt avtal 210-97-0265
5. Bedömningsrapport 184/2023, daterad 2023-05-17 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans. Skriftliga instruktioner för idrifttagande, återkommande funktionsprovning, skötsel och underhåll skall finnas vid varje installerad objekt enligt BBR

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-05-30


Diarienummer: 184/2023

Giltigt till: 2028-05-29

Tidigare diarienummer: 376/2021



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt