



TYPGODKÄNNANDE 0496 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Oy Scantarp AB

P.O. Box 1766, FI-70421 Kuopio, Finland

Tel: +358 17 288 1188

E-post: info@scantarp.fi

Hemsida: www.scantarp.fi

Teknisk textil för tillverkning av tält

Produktbeskrivning

Produkten är en tältduk av PVC-belagd polyesterväv. Tjocklek 0,45-0,70 mm, vikt 650-800 g/m²

Avsedd användning

Duk till tältbyggnader med höga krav på brandsäkerhet.

Omfattning

SCANPLAN H

Godkännande


Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass C-s2, d0	5:231
Skydd mot utveckling och spridning av brand- och -brandgas inom byggnader, allmänt	5:51
Material, ytskikt och beklädnad	5:52
Väggar, tak, golv ... (tältbyggnader)	5:521

Brandteknisk klass C-s2, d0 enligt SS-EN 13501-1:2007 + A1:2010

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Oy Scantarp AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	SCANPLAN H
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	C-s2, d0 (EN 13501-1)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☒
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 0496
Kontrollorgan:	Eurofins Expert Services Oy

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Oy Scantarp AB, 70420 Kuopio, Finland.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Eurofins Expert Services Oy** Kontrollavtal: **A-1040-22, daterat 2022-09-26**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Tekniskt datablad – Scanplan 5450, daterad 2013-04-19 av Oy Scantarp AB

Bedömningsunderlag

Provningsrapport VTT-S-7184-13 och Klassificeringsrapport VTT S-7186 -13 från Eurofins (f.d. VTT Expert Services Ltd.)

Kontroll provningsrapport EUFI29-21003934-T5 från Eurofins Expert Services Oy

Bedömningsrapport 214/2023, daterad 2023-05-10 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

-


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-05-10


Diarienummer: 214/2023

Giltigt till: 2028-05-09

Tidigare diarienummer: 260/2018



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt