



## TYPGODKÄNNANDE 1389 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Wuhu Jiahong New Materials Co., Ltd.

No. 86 Guandoumen Road, Jiujiang Economic Development Zone, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, Wuhu Zone, P.R. China.

Tel: +86 0553-5315705

E-post: [info@ahjjiahong.com](mailto:info@ahjjiahong.com)

Hemsida: [www.ahjjiahong.com](http://www.ahjjiahong.com)

### Jiahong självbegränsande värmekabel

#### Produktbeskrivning

Produkten är en självbegränsande värmekabel med bevakning av temperaturförändring, tillverkad av termoplast med tillhörande klämringskopplingar i avzinkningshärdig mässing. Värmekabeln förläggs invändigt i vattenledningar.

#### Avsedd användning

Förmonterade elektrisk värmekabel för frostskydd av rör.

#### Omfattning

HTM-värmekabel

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Akrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Wuhu Jiahong New Materials Co., Ltd.

HTM-värmekabel

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

t.ex. Kabellängd



Kiwa Certification AB

1913

TG 1389

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe:**

Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd., Wuhu Zone, P.R. Kina

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **576/2016, uppdaterat 2021-02-26**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuell kontrollanvisningen och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Installations-/monteringsanvisningar – HTM Kit, utgåva: 800-868-5676.

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport 031500115-0010 från Kiwa GmbH och SBF2015F0352 från SINTEF.

Kontrollrapport utförd av Kiwa Certification AB, daterad 2023-05-16.

Bedömningsrapport 257/2023, daterad 2023-06-28 av Kiwa Certification AB.

**Kommentar:**

- Värmekabeln är provad enligt KTW guideline "Hygienic Assessment of Organic Coatings in Contact with Drinking Water" och DVGW W 270 "Microbial Enhancement on Materials to Come into Contact with Drinking Water."

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-29


Diarienummer: 257/2023

Giltigt till: 2028-06-28

Tidigare diarienummer: 176/2022



**Magnus Jerlmark**



**Deo Yamabo**