



TYPGODKÄNNANDE 1849 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Scandinavian Brand Group Aps

Østerbrogade 202, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

Tel: +45 28351179

E-post: bj@badstil.dk

Hemsida: www.pulcher.dk

Mekaniska blandararmaturer

Produktbeskrivning

Tvågreppsblandare av mässing med och/eller utan svängbar pip. Blandararmaturerna är försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningarna och finns i varierande ytbeläggningar som till exempel: krom, mattsvart, polerad mässing, PVD rostfritt stål, PVD borstad koppar och PVD rödgods.

Avsedd användning

Tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

FLY CLASSIC, artikelnummer: FHV101.

HASSEL & TEUDT, artikelnummer: HHV102 och HHV103.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, första och fjärde stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Scandinavian Brand Group Aps
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Hassel & Teudt (artikel nr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	(t.ex. flödes hastighet)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1849
Kontrollorgan:	Dansk Teknologiskt Institut (DTI)

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Fabriksbeteckning PHT12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **157 med Appendix A, daterat 2023-06-08.**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FHV101, utförd av Pulcher

Monteringsanvisning HHV102 och HHV103, utförd av Bad & Stil.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 2022:00468 och 2023:00417 av SINTEF.

Bedömningsrapport 238/2023, daterad 2023-06-27 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

Produkter är verifierade enligt EN 200:2008 och NKB 4.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-29

Diarienummer: 238/2023

Giltigt till: 2028-06-28

Tidigare diarienummer: -

Magnus Jerlmark

Deo Yamabo