



TYPGODKÄNNANDE 0922 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: MaxiDoor AB

Norra Bangatan 46 - 718 32 FRÖVI, Sverige

Tel: +46 (0)581 377 80

E-post: info@maxidoor.se Hemsida: www.maxidoor.se

MaxiDoor Branddörrar, FB-BD, FDB, FBDD

Produktbeskrivning

MaxiDoor Branddörrar, FB – BD, FDB, FBDD enkel resp. pardörr av stålplåt med isolering av stenull, med max. storlek BXH 15MX29M för enkeldörr och 29Mx29M för pardörr.

Avsedd användning

Inomhus: Dörr avsedda att upprätthålla brandcellsgränser inom byggnader, till exempel mellan lokaler och trapphus.

Utomhus: Dörr avsedd att använda som säkerhetsdörr och väderskydd i yttervägg

Omfattning

Branddörrar, FB – BD, FDB, FBDD

Godkännande


Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i tillfälle av brand, 5. Skydd mot buller, och 6. Energihushållning och värmeisolering** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar A60	5:2311 andra stycket
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader, allmänt	5:51
Brandgastäthet klass Sa/Sm	5:231
Dörr, lucka och port	5:534
Bullerskydd. Allmänt	7:1
Energihushållning, allmänt linje 1 och 2	9:1

Luftljudsisolering klass R'w 30dB enligt SS 25267:2004

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	MaxiDoor AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Branddörrar, FB – BD, FDB, FBDD
Tillverkningsställe:	MaxiDoor AB, 718 32 FRÖVI, Sverige
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Brandteknisk klass: (A60/EI60) Sa/S200 (sm) Ljudklass: (R'w30dB) Värmeisolering: (U-värde 1,9-2,9 W/ m ² K (BD 2,9) för format 10MX21M resp. 18MX21M
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	†
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0922
Kontrollorgan:	RISE

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

MaxiDoor AB, 718 32 FRÖVI, Sverige

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE, Sverige**

Kontrollavtal: **MaxiDoor AB & RISE d.nr. 310-94-0185**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Montageanvisning FB-BD, FDB, FBDD, Ritn.nr. Q 0905-21, daterad 2018-03-05 Rev. 11

Bedömningsunderlag

Brand: Rapport 98R1 3075, 8013,118 från SP Sverige – Rapport 250281.01-02/80 från Sintef

Luftljud/akustik: Rapport P904335-A från SP Sverige

Rökgastäthet: Rapport 6P01818-1 & 6P01818-2 från SP Sverige

Termisk isoleringsförmåga: Rapport 3P02381, 3P03952 från SP Sverige.

Ritningsunderlag daterat 2018-06-03

Kontrollrapport 2023-AO0017517 från RISE Sverige daterad 2023-05-12

Kommentarer

Dörrarna är ej CE märkte enligt EN 16034:2014 + 14351-1:2006 + A2:2016 och får ej användas som brandavskiljande i yttervägg. Tillverkningsritningar är sekretessbelagda.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-08

Diarienummer: 176-2023

Giltigt till: 2028-06-07

Tidigare diarienummer: 1218-19

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt