



TYPGODKÄNNANDE 1514 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: TEC Woodsteel AB

Hamngatan 10 542 30 Mariestad

Tel: +46 (0)774 410001

E-post: thomas@woodsteel.se

Hemsida: www.woodsteel.se

Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS3

Produktbeskrivning

Enkel slagdörr av träspån- och gipsdetaljer samt stålplåt.

Isolering av 50 mm mineralull med densitet 60 Kg/ m³. Max dörrstorlek 11M X 22M

Dörrrens uppbyggnad, montering och andra förutsättningar framgår av detta Typgodkännande och tillhörande handlingar. Dörren kan förses med postinlägg enligt TG 1850.

Avsedd användning

Produkten avses att monteras som innerdörr mellan trapphus och lägenhet.

Omfattning

Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS3

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-------|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Klassbeteckningar, Klass EI ₁ 30 | 5:231 |
| Brandgastät S _a /S _m | 5:231 |

Ljudisolering 44 dB (R'_w 40) enligt EN ISO 10140-1: 2016, 10140-2: 2010 & 717-1: 2014.

Säkerhetsklass RC 3 enligt SS-EN 1627

Provning enligt SS-EN 1634-1, 3 - Klassning enligt SS-EN 13501-2: 2016

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

TEC Woodsteel AB

Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS3

Tortorolo & Re S.p.A, Italy

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

EI30 - Sa/Sm



Kiwa Certification AB



1913

1514

CSI Milan

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Tortero & Re S.p.A, Italy

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **CSI Milan** Kontrollavtal: **6096/18**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15: de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Säkerhetsdörr WS-3 – MA 2018 - 03

Bedömningsunderlag

Klassningsrapport CSI DC02/034/F17 & DC02/035/F17 enligt EN 13501-2: 2016

Testrapport CSI DC02/035/F17 enligt 1363-1: 2012/1634-3: 2005

Testrapport CSI DC02/034/F17 enligt 1363-1: 2012/1634-1: 2014

Testrapport CSI 0072/DC/ACU/17 enligt EN ISO 10140-1: 2016, 10140-2: 2010 & 717-1: 2014.

Testrapport RISE 7P08950 RC3 enligt EN 1627: 2011

Kontrollrapport CSI 2023-02-13

Kommentarer


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-23

Diarienummer: 307-2023

Giltigt till: 2028-06-22

Tidigare diarienummer: 511-2018



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt