



## TYPGODKÄNNANDE 1535 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Tel: +46 (0)8 538 595 00

E-post: [www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk](http://www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk)

### Altech Presskopplingar M-profil koppar/rödgoods

#### Produktbeskrivning

Presskoppling tillverkad av koppar.

Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i kopparrörsinstallationer för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

Provade och godkända att använda tillsammans med kopparrör enligt EN 1057.

Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning.

Ett pressverktyg rekommenderat av innehavaren till typgodkännande ska användas. Stödhylsa måste användas vid anslutning av halvhårda och glödgade (mjuka) kopparrör.

På hårda kopparrör ska stödhylsa inte användas.

#### Avsedd användning

Presskoppling för kopparrör avsedd för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

Presskoppling tillverkad av koppar med M-profil koppar/rödgoods omfattande följande dimensioner (Ø i mm): dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö** **4. Säkerhet vid användning** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

\*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

SGDS Gruppen AB

Altech Presskoppl. M-profil koppar/rödgoods

Fabrikskod 56818000

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Max. temperatur, tryck och dimension



Kiwa Certification AB



1913

1535

tgm Wien

CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Fabrikskod 56818000

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **tgm Wien**

Kontrollavtal: **tgm Wien & FRA.BO.S.p.A 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Altech – Monteringsanvisningar för presskopplingar, daterad 2018-08-31 Version 2

**Bedömningsunderlag**

Testrapport TZW VR 002/17, 15-54 mm – Test rapport TZW VR 002/12, 76-108 mm

K43770/10 LAV-EL GOMMA S.r.l & K42802/10 LOPIGOM S.p.a.

Testrapport DVGW - 5253BQ0577 (W534-10.3/EN 681-1/W270/UBA)

Testrapport DVGW - 5253BQ0355 (W534-10.3/EN 681-1/W270/UBA)

Kontrollrapport tgm HL9107-CB1 daterat 2022-12-09.

**Kommentarer**

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-08-12


Diarienummer: 0262-2023

Giltigt till: 2028-08-11

Tidigare diarienummer: 0876-2018



**Magnus Jerlmark**



**Johnny Ostenfeldt**