



TYPGODKÄNNANDE 1534 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Tel: +46 (0)8 538 595 00

E-post: www.dahl.sennHemsida: info@sgdsgruppen.dk

Altech Presskopplingar M-profil

Produktbeskrivning

Presskopplingar tillverkade av elförzinkat stål. Presskopplingarna har läckageindikering (opressad) och är godkända för anslutning mellan elförzinkade rörinstallationer.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda för elförzinkade rör/rörssystem, enligt EN 10305-3, ämnade för värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Altech elförzinkade presskopplingar med M-profil omfattande följande dimensioner (Ø i mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö** **4. Säkerhet vid användning** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Utformning, 1:a stycket	6:625
Installationer för övrigt vatten	6:63

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	SGDS Gruppen AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Altech Presskopplingar M-profil
Tillverkningsställe:	Fabrikskod 56818000
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Max. temperatur, tryck och dimension
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☒
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1534
Kontrollorgan:	tgm Wien

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Fabrikskod 56818000

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **tgm Wien**

Kontrollavtal: **tgm Wien & FRA.BO.S.p.A 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Altech – Monteringsanvisningar för presskopplingar, daterad 2018-08-31 Version 2

Bedömningsunderlag

VR001/18, 12-54 mm (TZW, Technologiezentrum Wasser)

K43770/10 LAV-EL GOMMA S.r.l & K42802/10 LOPIGOM S.p.a.

DW-5253BQ0577, W534-10.3 / EN 681-1/W270/UBA (DVGW CERT GmbH)

DW-5253BR0355, W534-10.3 / EN 681-1/W270/UBA (DVGW CERT GmbH)

Kontrollrapport tgm HL9107-C1 daterat 2022-12-09.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Installationer för övrigt vatten (värmevatten) får inte kopplas samman med installationer för tappvatten.

Beslutsdatum: 2023-08-12

Diarienummer: 0261-2023

Giltigt till: 2028-08-11

Tidigare diarienummer: 0203-2021

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt