



TYPGODKÄNNANDE 1545 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Ikea of Sweden AB

Tulpanvägen 8, Box 702, 343 81 Älmhult, Sverige.

Tel: +46 (0)476-58 23 69

Hemsida: www.ikea.com

Sanitetsarmatur med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion

Produktbeskrivning

Engreppsblandare i förkromad mässing med sensorfunktion. Blandararmaturerna är försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

INSJÖN, artikelnummer: 303.419.03 och 505.073.13


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om [3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö], under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, första och fjärde stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	IKEA
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	INSJÖN (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Drifttryck 10 bar
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1545
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Fabriksbeteckning 22399

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **150/2015 version 3, daterat 2017-08-01**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Installations-/monteringsanvisning – INSJÖN, utgåva: AA-2124534-7

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr: 180300517/001 från Kiwa Nederland BV, 392-2018-00095001 från Eurofins Product Testing A/S
Bedömningsrapport 301/2023, daterad 2023-09-12 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

- Köksblandare med sensor uppfyller krav i NKB Produktregler 4 och är provad enligt SS-EN 15091:2013


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-11-19


Diarienummer: 301/2023

Giltigt till: 2028-11-18

Tidigare diarienummer: 147/2021



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo