

TYPGODKÄNNANDE 1845 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Broen-Lab A/S

Drejervænget 2, DK - 5610 Assens,

Tel: +45 637 663 76

E-post: info@broen-lab.com

Hemsida: www.broen-lab.com

Termostatisk blandningsventil TMV

Produktbeskrivning

Termostatisk blandningsventil av mässing för montering i valfri position under vattenlåsnivå. Blandararmaturen kopplas med rörsystem av koppar eller med typgodkända kopplingsledningar.

Avsedd användning

Termostatisk blandningsventil för tappventil och ögondusch i laboratorieinstallationer.

Omfattning

TMV, artikel nr. 2603master002

TMV Safety, artikel nr. 2703master002

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62	
Tappvattenflöde	6:623,	1:a meningen
Återströmning	6:624	
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, eller tillverkare, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Broen Lab A/S

TMV/TMV Safety

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Utgångstemp. (t.ex. 38°C) / tryck: 10 bar



Kiwa Certification AB

1913

TG 1845

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Broen-Lab A/S, DK-5610 Assens, Danmark.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **254/2023, daterat 2023-05-30**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – Broen-Lab TMV och TMV Safety, utgåva: 94G0292, reviderad 2022-05-22

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 2023:00442 från SINTEF och PB2023000980 från Kiwa GmbH.

Bedömningsrapport 209/2023, daterad 2023-05-17 av Kiwa Certification AB

Kommentarer


- Termostatisk blandningsventiler är testade enligt EN 1111: 2017 och NKB Produktregel nr. 4

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2023-05-31

Diarienummer: 209/2023

Giltigt till: 2028-05-30



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt