

TYPGODKÄNNANDE 1850 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: TEC Woodsteel AB

Hamngatan 10 542 30 Mariestad

Tel: +46 (0)774 410001

E-post: thomas@woodsteel.se

Hemsida: www.woodsteel.se

SWEDBOX

Produktbeskrivning

Isolerat postinlägg av stålplåt för montering i dörrar med tjocklek 47-55 mm, 56-64 mm och 65-78 mm. För avsedd användning i Säkerhetsdörr – Brandskyddsdörr Woodsteel WS3, TG 1514.

Avsedd användning

Postinlägg för innerdörrar i högst brandklass EI30 och ljudtekniskt klass Rw35dB

Omfattning

Postinlägg SWEDBOX (för dörrar med tjocklek 47-55 mm, 56-64 mm och 65-78 mm)

Godkännande



Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar, Klass EI30	5:231
Bullerskydd allmänt - *Ljud Rw35dB	7:1

*Enligt SS-EN 140-3: 95

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	TEC Woodsteel AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	TEC Woodsteel Brandklassat postinlägg
Tillverkningsställe:	Brödarna Axelsons Plåtslageri AB
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	EI45 - Rw35dB
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1850
Kontrollorgan:	KIWA Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Bröderna Axelsons Plåtslageri AB

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification** Kontrollavtal: **D.nr. 357/2023**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15: de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS3 i TG 1514 – Version 1, 2023-11-01

Bedömningsunderlag

Rapporter P501622B, C – 99R19769, R10043A, 8910185A, P801702, P403802, 99F34687 och 98F34063 SP.

Ritningar 101D, 102C, 001-32-1773B och 97-0919.

Förstagångsbesök KIWA utförd 2023-09-11.

Kommentarer

Postinlägget får inte monteras i CE märkta dörrar.

Springa mellan postinlägg och prefabricerat hål för samma skall tätas i hela dörrens tjocklek med stenull inför montage.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-06-23

Diarienummer: 308-2023

Giltigt till: 2028-06-22



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt