



TYPGODKÄNNANDE 1129 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6402-7785 251

E-post: thomas.berty@ibpgroup.com

Hemsida: www.conexbanninger.com

Rostfria kopplingar för tappvattensystem

Produktbeskrivning

Presskoppling av rostfritt stål med tätning av godkänd elastomer.

Sammanfogning ska utföras enligt av tillverkaren föreskriven metod och föreskrivet pressverktyg med backar. Presskopplingen uppfyller kraven för läckageindikering med avseende på icke pressade fogar.

Kopplingarna skall monteras åtkomliga för byte och på sådant sätt att otätheter kan konstateras.

Dimensioner: Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm.

Avsedd användning

Kopplingar i rörsystem av rostfritt stål för varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom byggnader.

Högsta tillåtna driftstryck 1 MPa.

Omfattning

B Press INOX


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62,	2:a stycket
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	IBP GmbH
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	B Press INOX
Tillverkningsställe:	Zejiang Zhengkang Industry Co. Ltd, China
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1129
Kontrollorgan:	MPA NRW, Dortmund

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen:

Zejiang Zhengkang Industry Co. Ltd Zejiang, China

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **MPA NRW, Dortmund** Kontrollavtal: **K-1681-I 01/2018**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning_B Press Inox Technischer Katalog_version 5.0 augusti 2019.

Bedömningsunderlag

DVGW Type examination certificate DW-8511CN0182

Provningsrapport: MPA NRW 12 9797-22-1-PB DVGW 13th January 2023.

MPA NRW Inspection report 12 9797 dated 2023-01-13.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-10-13

Diarienummer: 478/2023

Giltigt till: 2028-10-12

Tidigare diarienummer: 563/2018



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt