

TYPGODKÄNNANDE 1856 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Pollet Water Group

Textielstraat 13, 8790 Waregem, Belgium

Tel: +32 (0)56 43 29 51

E-post: info@polletwatergroup.com

Hemsida: www.pwg.be

Monterade produkter, vattenavhårdare.

Produktbeskrivning

Produkten levereras med vattenavhårdare av fabrikat Pollet. Den monterade produkten är en vattenavhårdare gjord av material som är lämpliga för dricksvatten. Den monterade produkten består av följande delar:

Komponenter	Leverantör	Modell
Multiportventil (MPV)	Cappers	Ino20 KTW-serien
Tryckkärl	Pentair	2,5" inlopp 8,8 to 103,1 l
Stigrör	Pallas	1,05"
Fördelare/vägsinställningar	KSH	GBU
Gängkopplingar	Cappers	Rak 3/4" eller Rak 1" eller Vinkel 1"
valfri förbiledningsanordning (bypass)	Cappers	Förbiledningsanordning för bostäder

Avsedd användning

Vattenavhårdare för bostadsapplikationer, med högsta drifttryck 10 bar.

Omfattning

KTW-certifierade Pollet vattenavhårdare med Cappers multiportventil

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten*	6:62	
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

*Typgodkännandet omfattar inte produkternas funktion. Lämpligheten och effektiviteten för vattenreningsmedia har inte utvärderats och ingår inte i detta typgodkännande.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Pollet Water Group

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

TG 1856

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Pollet Water Group NV, 8790 Waregem, Belgien.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **482/2021, daterat 2021-12-09**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-

Bedömningsunderlag

- Provningsrapport P000349649 rev.0 från Kiwa Nederland BV
- Intyg om överensstämmelse KIWA-23-DW-10366, utfärdat av Kiwa GmbH

Bedömningsrapport 268/2023, daterad 2023-11-16 av Kiwa Certification AB

Kommentarer

Produkten uppfyller hygienkrav enligt bedömningsmetoderna KTW-BWGL och DVGW-W 270.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-11-22


Diarienummer: 268/2023

Giltigt till: 2028-11-21

Tidigare diarienummer:



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo