



TYPGODKÄNNANDE 1882 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Scandinavian Brand Group Aps

Østerbrogade 202, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

Tel: +45 28351179

E-post: bj@badstil.dk

Hemsida: www.pulcher.dk

Väggblandare för inbyggnad

Produktbeskrivning

Engreppsblandare av mässing för dold väggmontage. Blandararmaturerna finns i varierande ytbeläggning som till exempel: krom, mattsvart, polerad mässing, PVD rostfritt stål, PVD borstad koppar och PVD rödgods.

Avsedd användning

Tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

Classwell C04

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, första och fjärde stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Scandinavian Brand Group Aps
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Classwell C04
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Ljudklass I
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	+
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1882
Kontrollorgan:	Dansk Teknologiskt Institut (DTI)

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Fabrikskod: PCW14

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **DTI**

Kontrollavtal: **157 med Appendix A, daterat 2023-06-08.**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning CLASSWELL C04, utförd av Pulcher.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport 2022:01139, daterad 2022-12-12 av SINTEF.

Bedömningsrapport 564/2023, daterad 2024-01-23 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

Produkterna är verifierade enligt EN 817:2008 och NKB 4.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-02-06


Diarienummer: 564/2023

Giltigt till: 2029-02-05

Tidigare diarienummer:



Magnus Jerlmark



Deo Yamabo