



TYPGODKÄNNANDE 0175 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Bonomi Industries S.r.l.

Via Padana Superiore, 27/29 - Fraz.Ciliverghe - 25080 Mazzano (BS) Italy

Telefon: +39-030 212441

E-Post: quaresminie@rubvalves.com

Hemsida: www.rubvalves.com

RUB kulventiler typ s.21

Produktbeskrivning

Varmsmidd kulventil av avzinkningshärdig mässing.

RUB kulventil s.21 har lödda ändar för montering och förlängd spindel.

Avsedd användning

Avstängningsventil för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom byggnad vid statiskt driftstryck 1,0 MPa och vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Godkända dimensioner: Diameter 10 mm – 54 mm

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**n under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):



Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten (1:a meningen och 2:a stycket)	6:62*
Utformning (1:a meningen och 4:e stycket)	6:625*

*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Bonomi Industries S.r.l.
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	RUB kulventiler typ s.21
Tillverkningsställe:	Rubinerterrie Utensilerie Bonomi S.r.l., Italy
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0175
Kontrollorgan:	KIWA Cermet Italy

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l. - Via Padana Superiore, 27/29 - Fraz.Ciliverghe - 25080 Mazzano (BS) Italy

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Cermet Italy**

Kontrollavtal: **ND-08 daterat 2: mars 2016**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-Rubinetterie Utensilerie BONOMI -Produkt blad s.21 CR (Exces21-3929)

-Dokument RUB PRO-003/02 ”Installation, underhåll och användningsinstruktioner” som inkluderar instruktioner för ”Mässing ventiler med kompressionsändar”

Bedömningsunderlag

-AOM test rapporter 2023-0357-LM-01/03

-Test report Byggforsk NBI NKB 12 nr. 068707343/06870/039 NKB13/NKB4 nr. 06870/439

-KIWA Cermet kontrollrapport 2023-03-29

Kommentarer

Kulventilen skall märkas permanent med följande information:

- a. RUB s.21 DZR PN 10 DN 20R (på ämnet)
- b. CR
- c. Dimension: \varnothing 10 - \varnothing 54 mm
- d. Tillverkningsdatum (år och vecka)
- e. Tillverkat i Italien

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-01-15

Diarienummer: 579/23

Giltigt till: 2029-01-14

Tidigare diarienummer: 146/19

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt