



# TYPGODKÄNNANDE 1139

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Ikea of Sweden AB

Tulpanvägen 8, (Box 702), SE-343 81 Älmhult

Tel: +46 (0)476-58 23 69

Fax: +46 (0)476-13 950

Hemsida: [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

### Mekaniska blandararmaturer

#### Produktbeskrivning

Två-greppsblandare av förkromad mässing, försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

#### Avsedd användning

Tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

#### Omfattning

RUNSKÄR, artikelnummer: 905.328.67, 305.328.70, 205.331.44 och 505.331.47.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623, första meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, första och fjärde stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

IKEA

RUNSKÄR (artikel nr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)



Kiwa Certification AB

1913

TG 1139

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Xiamen Lota International Co, Ltd  
No. 61 Xingnan Road, Jimei District  
Xiamen 316022

China

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **150/2015, rev. 3 daterad 2017-08-01**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning AA-2245495-2, upprättad av © Inter IKEA Systems B.V.

**Bedömningsunderlag**

Test report 2020MS-WJ0598, daterad 2020.06.18 (MA and CNAS)

Test report 2020MS-WJ0600, daterad 2020.06.18 (MA and CNAS)

Test report 2020MS-WJ0596, daterad 2020-06-18 (MA and CNAS)

Toxikologisk rapport 0523/15, daterad 2015.09.24. (Kiwa Sverige AB)

Test rapport PB2020002328, daterad 2020.07.30 (Kiwa GmbH)

Provningsrapport 130600603/002, daterad 2013.09.25 (Kiwa Nederland BV)

Försäkran om överensstämmelse 060/2023, daterad 2023.03.07 (Kiwa Nederland BV)

Bedömningsrapport 013/2024, daterad 2024.03.14 (Kiwa Certification AB)

**Kommentarer**

Tvättställsblandare är provade enligt EN 200:2008 och NKB Produktregel 4.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-03-15

Diarienummer: 013/2024

Giltigt till: 2029-03-14

Tidigare diarienummer: 148/2023

  
**Kasem Bjelvac**

  
**Jennie Karlsson**