



TYPGODKÄNNANDE 1884 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Polyseam AB

Box 90128, 120 21 Stockholm

Tel: +46 (0)8 12456300

E-post: post.se@polyseam.com

Hemsida: www.protecta.eu, www.GRAFT.eu

PROTECTA®/GRAFT® System för ventilationskanaler

Produktbeskrivning

Systemlösning för brandtätning av ventilationskanaler och genomföringar för rör, kanaler och kablar.

Avsedd användning

Förhindra brandspridning och rökgasspridning genom fogar, öppningar samt tekniska genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, d v s brandklassade väggar och bjälklag.

Delar av produkten är kategori Z2 och förväntas att vara operativt i 10 år, enligt EAD dokument 350005-00-1114

Omfattning

Protecta/GRAFT System för ventilationskanaler omfattar FR Akryl, FR Brandskiva, FR/EX Brandskyddsmassa


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass EI 30 - EI 120	5:231
Skydd mot utveckling och spridning av brand- och brandgas inom byggnader	5:5

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Polyseam AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	PROTECTA®/GRAFT® System för ventilationskanaler Polyseam Ltd. UK
Tillverkningsställe:	
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	EI 30 - EI 120
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1884
Kontrollorgan:	KIWA Certification AB/ UL Solutions/International

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Polyseam Ltd. 15 St. Andrews Road Huddersfield West Yorkshire HD1 6SB United Kingdom

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB/UL Solutions/International**

Kontrollavtal: **Dnr. 024-2024**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning PROTECTA®/GRAFT® - System för Ventilationskanaler daterat 2024-02-13.

Bedömningsunderlag

Sintef rapporter 103080.20, 103080.26, 103080.27B, 103204.21/103202.64.

UL Solutions/International - kontrollrapporter 2018-2023.

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att systemet varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-02-17

Diarienummer: 007-2024

Giltigt till: 2026-01-01

Magnus Jerlmark

Johnny Ostenfeldt