



TYPGODKÄNNANDE 1598

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Oras Ltd

P.O. Box 40, 26101 Rauma, Finland

Tel: +46 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

Oras Nova, termostatblandare

Produktbeskrivning

Termostatblandare av mässing med fast utloppspip.

Blandararmaturena är utrustade med backventiler och smutsfilter.

Avsedd användning

Termostatblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda för dusch och badkar.

Omfattning

Modeller:

7443, 7443L, 7460, 7460L, 7460U, 7462, 7462L, 7462U, 7464, 7464L och 7470U

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper^{1:4}

Installationer för tappvatten

6:62 (1:a meningen)

Tappvattenflöde

6:623 (1:a meningen)

Återströmning

6:624

Utformning

6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Oras Ltd

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Produktnamn (artikelnr)

Tillverkningsställe:

Oras Oy,

Rauma, Finland

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

-

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:



Certifieringsorgan:

Kiwa Certification AB

Ackrediteringsnummer:

1913

Typgodkännande:

1598

Kontrollorgan:

Kiwa Certification AB



Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Oras Oy, FI-26101 RaumaFinland

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1168/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal **1168/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Oras Nova - Monterings- och Serviceanvisningar, 943213-12-19

Bedömningsunderlag

Test rapport 171100213/001, daterad 2018.06.04 (Kiwa NL)

Test rapport EUFI29-20000931-T1, daterad 2020-03-18 (Eurofins)

Material specifikation, daterad 2024-02-20 (Oras Olesno)

Certifikat 11-0050909, daterad 2024-02-27 (Nordic Brass Gusum)

Test rapport A224/23, daterad 2023-10-19 (Applus IMA)

Bedömningsrapport 011/2024, daterad 2024.03.15 (Kiwa Certification AB)

Kommentarer

Blandarna har provats enligt EN 1111:2017 och BRL-K610.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-03-25

Diarienummer: 011/2024

Giltigt till: 2029-03-24

Tidigare diarienummer: 205/20


Kasem Bjelevac


Jennie Karlsson