



TYPGODKÄNNANDE 1553 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: B Meters S.R.L

Via Friuli 3, 33050 Gonars (UD), Italy

Tel: (+39) 0432 931415

E-post: info@bmetrics.com

Hemsida: www.bmetrics.com

Vattenmätare

Produktbeskrivning

Vattenmätare finns i flera olika utseende enligt handelsnamn ovan. Produkterna godkänns för dimensioner: DN 15 - DN50 (GMB & GMDM) and DN15 – DN40 (Hydrosonic) och DN 15-DN20 (GSD and Hydrodigit). Typgodkända backventiler bör installeras i anslutning till vattenmätare och vattenmätarkonsol.

Avsedd användning

Vattenmätare för kallt och varmt tappvatten där vattentrycket inte överstiger 1,6 MPa.

Omfattning

GSD, GMDM, GMB, Hydrosonic och Hydrodigit

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien och 4. Säkerhet vid användning, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62* (1:a meningen)
Återströmning	6:624**
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	B Meters S.R.L
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☩
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1553
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

B Meters Srl, Via Friuli, 3-4-5/A-6, Italien

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **ND-19, daterad 2019.03.29**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Quick User Guide – Water Meters, rev.1

Manual GMB

Manual GMDM

Manual Hydrosonic daterad 2024-01-08

Manual Hydrodigit daterad 2022-02-01

Bedömningsunderlag

DTI Migration Test Report No. 708536-1 Rev. 1 and No. 721303-2 Rev. 1. DTI Test Report No. 2362-2230-ed1.

Test report X02CO676C2, Test report X02CO677C2O, Test report X02CO678C2O, Test report OAIT001220953,

Test report OAIT001230243

Slovak Institute of Metrology Test Report No. 6015-PT-P0049-12 och No. 12270/622/14

CMI OI Brno Test Report NO-375/18/B/TR

Rapport NO-529/22/B/ER utförd av Slovenský metrologický ústav.

Testrapport IT-013-20-MI001-TR1 utförd av B Meters via Friuli n°3 33050 Gonars (UD) Italy.

Nordic Inspection Agreement ND-19

Bedömningsrapport 019/2024 daterad 2024.03.28

Kommentarer

*Produkterna uppfyller krav för mängden upplöst bly i tappvatten enligt BFS 2014:3

**Återströmningsskydd skall motsvara skyddsmodul EA enligt SS-EN 1717.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-04-02

Diarienummer: 019/2024

Giltigt till: 2029-04-01

Tidigare diarienummer: 1358/18


Kasem Bjelevac


Jennie Karlsson