



## TYPGODKÄNNANDE 1550 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: LK Systems AB

Box 9113, 200 39 Malmö, Sverige

Tel: +46 (0)40-698 50 40

E-post: [info@lksystems.se](mailto:info@lksystems.se)

Hemsida: [www.lksystems.se](http://www.lksystems.se)

### Metallkopplingar för tappvattensystem

#### Produktbeskrivning

LK Presskoppling av avzinkningshärdig mässing. Presskopplingar sammanfogas med LK PAL samt LK PE-X Universalsrör och godkänns i dimensioner: 16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,3 mm, samt 32x3,0 mm. LK PressPex kopplingar är konstruerade med läckageindikering (opressad).

#### Avsedd användning

Kopplingar för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

LK PressPex ECO.



#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	LK Systems AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	LK PressPex ECO (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Kopplingsdimension
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1550
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe:**

Fabrikskod 858

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **163/2015, uppdaterat 2022.04.19**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning 1374/18, daterad 2019.04.10 och uppdaterad 2024.04.11.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

- Monteringsanvisning LK PressPex och PressPex ECO, utgåva: SE.29.C.32.2022-03-14.

**Bedömningsunderlag**

- Typ testrapport 712904 och 485877 från Danish Technological Institute (DTI)
  - Analysrapport DL-45901 rev.1, DL-76112, DL-71674 och DL-79149 från Degerfors Laboratorium AB
- Bedömningsrapport 073/2024, daterad 2024.04.10 av Kiwa Certification AB

**Kommentarer**

Presskopplingar är provade enligt NKB produktregel 18.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024.04.11


Diarienummer: 073/2024

Giltigt till: 2029.04.10

Tidigare diarienummer: 1374/2018



**Deo Yamabo**



**Jennie Karlsson**