



TYPGODKÄNNANDE 0170 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hydab Scandinavia AB

Skallebackavägen 3 302 41 Halmstad

Tel: +46 (0)35-172280

E-post: info@hydab.se Hemsida: www.hydab.se

Klimaflex KD

Produktbeskrivning

Flexibel ventilations slang bestående av 3 lager, aluminiumfolie/polyester och ytskikt av PVC på en spiralstomme av fjäderstål.

Avsedd användning

Som anslutningsdon av spisfläkt eller spiskåpa och fast monterad imkanal för bostadskök eller pentry. Ventilationskanaler i enbostadshus eller belägna inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m², där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Omfattning

Slangen levereras i dimensionsområdet Ø 82 - 508 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand, 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 6. Energihushållning**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, (stycket)	5:533
Imkanaler, (allmänt)	5:5332
Installationer	6:254
Täthet **	6:255
Energihushållning (allmänt)	9:1

Brandklass E enligt 13501-1 (EN ISO 11925-2) **Täthetsklass C (enligt EN 13180)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Hydab Scandinavia AB

Produktnamn (artikelnr)

Kod A

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brandklass E enligt 13501-1,

Täthetsklass C (enligt EN 13180)



Kiwa Certification AB

1913

0170

RISE Sverige



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Kod A

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Sverige** Kontrollavtal: **210-23-0035**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15: de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktblad Ventilation Klimaflex KD Utgåva 9

Bedömningsunderlag

Täthet Klass C enligt EN 13180; AFSDOC.01

RISE Audit report nr. 0100532-1001962 Brandklass E enligt 13501-1/EN ISO 11925-2: 2010 - Klass E

Rapport RISE årlig kontroll 2023-09-33 AO-0019940

Kommentarer

I kök i bostäder och andra utrymmen med hushållspis eller ugn bör imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativ i lägst brandteknisk klass E15 med skyddsavstånd till brännbara material på minimum 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E.

Anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpssidor. Även ovensidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. (BFS 2011:26)

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-04-29

Diarienummer: 040-2024

Giltigt till: 2029-04-28

Tidigare diarienummer: 294-19

**Magnus Jerlmark****Johnny Ostenfeldt**