



## TYPGODKÄNNANDE 1843 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Broen-Lab A/S

Drejervænget 2, 5610 Assens, Danmark

Tel: +45 63 766 376

E-post: [lab@broen-lab.com](mailto:lab@broen-lab.com)

Hemsida: [www.broen-lab.com](http://www.broen-lab.com)

### Sanitetsarmatur med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion

#### Produktbeskrivning

Elektronisk blandare av mässing, försedd med typgodkända flexibla kopplingsledningar. Blandararmaturerna är utformade med fast utloppspip och/eller svängbar 110° utloppspip. Alla elektroniska blandare levereras med nätadapter eller batterifodral.

#### Avsedd användning

Elektronisk blandare för varmt och kallt tappvatten.

#### Omfattning

Beröringsfri blandare med förinställd vattentemperatur: artikel 2601 032 1035-50E, 2601 033 1035-50E, 2601 034 1035-50E, 2601 035 1035-50E, 2601 008 1035-52E, 2601 017 1035-52E, 2601 002 1035-52E, 2601 018 1035-52E, 2601 020 1035-52E, 2601 022 1035-52E.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	
Installationer för tappvatten	6:62	
Tappvattenflöde	6:623,	1:a meningen.
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket.

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

BROEN-LAB

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

TG 1843

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Broen-Lab A/S, Assens, Danmark.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **254/2023, daterat 2023-05-30**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning – Broen-Lab Blandararmatur med sensor, utgåva: 94G0084 - rev. 06.06.2023

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport P000324532/002-TR-A-Rev0 och P000324532/002-TR-B-Rev0, utförd av Kiwa Nedreland BV  
Bedömningsrapport 162/2023, daterad 2023-11-16 av Kiwa Certification AB.

**Kommentarer**

- Blandarna "2601 xxx 10xx-xxx" är provade enligt SS-EN 15091.
- Blandarens elektroniska komponenter har inte utvärderats och ingår inte i detta typgodkännande.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-11-17


Diarienummer: 162/2023

Giltigt till: 2028-11-16

Tidigare diarienummer:



**Deo Yamabo**



**Johnny Ostenfeldt**