



TYPGODKÄNNANDE 1607 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Oras Ltd

P.O Box 40, 261 01 Rauma, Finland

Tel: (+46) 21 81 61 31

E-post: info.sweden@oras.com

Hemsida: www.oras.com

1 – greppsköksblandare: Oras Inspera, Vega och Care

Produktbeskrivning

Köksblandare av mässing med hög vridbar pip och ergonomisk spak.

Blandarbeslagen är sammankopplade med flexibla anslutningsledningar och har ett inbyggt lås för att begränsa temperatur och flöde.

Avsedd användning

1 – greppsköksblandare med varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

Modell Nr. Inspera 3030F-xx och 3035F-xx

Modell Nr. Vega 1820FGG-xx, 1825FGG-xx, 1838FGG-xx och 1839FGG-xx

Modell Nr. Care 5730F, 5735F, 5738F och 5739F

* xx: 2-siffrigt numeriskt värde indikerar olika färgvarianter, utan suffix är det kromvarianten

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623
Återströmning	6:624
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Oras Ltd
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1607
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Oray Oy, 26101 Rauma, Finland
Oras Olesno Sp. z.o.o, Olesno, Poland

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **1168/17, rev.2, daterad 2020.02.13**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Instruktionsmanual 943348-05-20

Instruktionsmanual 943282-08-18

Instruktionsmanual 943405-01-19

Bedömningsunderlag

Testrapport EUFI29-20002034-T1 utförd av Eurofins Expert Services.

Testrapport A061/24.2 utförd av Applus IMA.

Testrapport A061/24.3 utförd av Applus IMA.

Testrapport A061/24.4 utförd av Applus IMA.

Rapport 143869 utfört Cupori.

Bedömningsrapport 090/2024 utförd Kiwa Certification AB, dated 2024.07.04.

Kommentarer

1-grepps blandare för kök är testade enligt EN 817;2008.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024.07.05

Diarienummer: 090/2024

Giltigt till: 2029.07.04

Tidigare diarienummer: 805/2019, 0378/2019 och 0812/2019



Madeleine Westerholm



Jennie Karlsson