



## TYPGODKÄNNANDE 1862 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Germany

Tel: +49 7836 51-0

E-post: info@hansgrohe.se

Hemsida: <http://www.hansgrohe.com>

### Mekanisk blandare

#### Produktbeskrivning

1-greppsblandare av mässing med exponerad installation eller väggmonterad dold installation, med eller utan bottenventil.

Blandarna med exponerad installation ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar. De blandare som är inbyggda i väggen, med en dold installation, ansluts med ett typgodkänt Basic Set.

Blandarna finns tillgängliga med olika ytbehandlingar.

#### Avsedd användning

1-greppsblandare för varmt och kallt eller förblandat tappvatten, avsedda att användas för tvättställ och bidé.

#### Omfattning

Tecturis S, exponerad installation:

73201xxx, 73305xxx, 73317xxx, 73318xxx, 73211xxx, 73310xxx, 73311xxx, 73313xxx, 73322xxx, 73342xxx, 73364xxx, 73373xxx, 73301xxx\*, 73302xxx\*, 73312xxx\*, 73314xxx\*, 73320xxx\*, 73321xxx\*, 73323xxx\*, 73340xxx\*, 73341xxx\*, 73353xxx\*, 73360xxx\*, 73370xxx\*, 73372xxx\*

Tecturis S, dold installation:

73350xxx\*, 73351xxx\*

Basic Set 13622180

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper,	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Tappvattenflöde	6:623 (1:a meningen)*
Återströmning	6:624
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följosedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Hansgrohe SE

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

1862

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

## Tillverkningsställen

WOG och WSW

## Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB**

Kontrollavtal: **509/17 daterat 2018-03-02 revision 1**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

## Tillhörande handlingar

Installationsinstruktion: 9.07987.03 daterad 2023/08, 9.09617.01 daterad 2023/08, 9.04646.14 2023/08, 9.08992.01 daterad 2023/08, 9.09618.01 daterad 2023/10, 99.01204.01 daterad 2023/08, 9.01079.01 daterad 2023/10 – av Hansgrohe SE

## Bedömningsunderlag

Testrappor: 235-2023-00197509-T2, 235-2023-00084605-T2, 235-2023-00294006-T1, 235-2023-00294003-T1, 235-2023-00084603-T2, 235-2013-00294001-T2, 235-2023-000846606-T4, 235-2023-00084611-T5, 235-2023-00197506-T5, 235-2023-00203003-T3, 235-2023-00084602-T3 - af Eurofins

DE23UYN8 001, DE236PRH 001, 60435508-002, DE23UYN8-023, DE23UYN8-004, DE23UYN8-003, DE236PRH-002, DE236PRH-003, DE23UYN8 007, DE23UYN8 015, DE23UYN8 029 - af TÜV Rheinland LGA Products Gmb

Analysrapporter: 26999\_Rev 1 (MASCO), 19631032 av Alfred Reinecke, 10842231 av Seagull

Bedömningsrapport: 140/2024, daterad 2024-08-02 av Kiwa Certification AB

## Kommentarer

I-greppsblandare i mässing som är testade enligt EN 817:2008.

Produkterna uppfyller kraven för ljudklass I enligt EN3822.

\*Tappvattenflödet för produkten är 0.064 l/s. Kravet för tappvattenflödet enligt BBR är 0,066-0,15 l/s.

”xxx” i artikelnumret betyder att blandarna finns tillgängliga med olika ytbehandlingar.

Valfritt tillbehör till blandare med dold installation:

- Leakage water system Scandinavia DN15, produktnummer 96362000, installationsinstruktion 9.09252.04 daterad 2024/02.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-08-02

Diarienummer: 140/2024

Giltigt till: 2028-11-07

Tidigare diarienummer: 016/2024



Magnus Jerlmark



Tatjana Zeidler