

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0036

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd
Rensluckor, luftbehandlingssystem

BBR 5, 6

Innehavare: C. Hallströms Verkstäder AB

Näldenvägen 23, 835 40 Nälden

Tel: +46 (0)640 176 00

E-post: info@hallstroms.se Webb: www.hallstroms.se

Produkt: RENSLUCKOR HRL EI15, HRL EI30 OCH HRL EI60

Rensluckor HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60 av stål med isolering av stenull.
Luckornas uppbyggnad dimensioner, brandteknisk klass och montering framgår av tillhörande handlingar

Avsedd användning

Rensluckor i ventilationskanaler

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass EI15/E60, EI30/E 90, EI60/E90 resp. EI60 (med skyddsavstånd*)	5:231
Brandskydd, Luftbehandlingsinstallation	5:526, 5:533
Ventilation, Installationer, Material, m.m.	6:25, 6:254
Täthet	6:255

(Brandtestad enligt SIS 024820)

*Produkterna godkänns för användning där krav på brandteknisk klass EI 60 föreskrivs under förutsättning att monteringsanvisningar följs vad avser skyddsavstånd > 10 mm till brännbart material/ inredning och > 100 mm till utrymmande personer

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-06-20
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-06-20
Bilaga 3: Kontroll	2017-06-20
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-06-20

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-06-20

Diarienummer: 556/17

Giltigt till: 2022-06-19

Tidigare diarienummer: 622/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Lone Piiters
Handläggare

Bilaga 1

Typgodkännande nr 0036

Produkt: Rensluckor:

HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60

Innehavare: Hallströms Verkstäder AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-06-20

Förteckning över ritningar, beskrivning och anvisningar:

Ritning Nr	Avser	Daterad	Senast Reviderad
HRL 9408-1C	Renslucka typ HRL EI15	94.08.09	96.09.12
HRL 9502-1B	Renslucka typ HRL EI30, HRL EI60	95.02.21	96.08.27

Bilaga 2

Typgodkännande nr 0036

Produkt: Rensluckor:

HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60

Innehavare: Hallströms Verkstäder AB

PRODUKTMÄRKNING 2017-06-20

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Hallströms Verkstäder AB
2. Produktnamn: **Rensluckor: HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60**
3. Tillverkningsställe: Nälden och Ås, Sverige
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Klass: HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0036 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: RISE, Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande.



Lone Piiters

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0036****Produkt: HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60****Innehavare: Hallströms Verkstäder AB****KONTROLL 2017-06-20**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2017-06-20, samt innehåll i samt innehåll i kontrollavtal SP (Rice) 310-95-0140.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0036****Produkt: HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60****Innehavare: Hallströms Verkstäder AB****BEDÖMNINGСУNDERLAG 2017-06-20**

Typgodkännande grundas på:

1. Rapport nr 94R12580 och 95R12636 från Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (SP).
2. Brandskyddstekniskt utlåtande, Projektnummer 104 852, daterat 2011-09-20 från Tomas Fagergren/Jörgen Thor, Brandskyddslaget AB.
3. Kontrollavtal SP 310-95-0140.
4. Kontrollrapport SP 2015-05-03.
5. Kontrollrapport SP 2016-10-31.

Bedömningsrapport nr. 556-17, daterad 2017-06-20 – kan inkludera ovanstående



Lone Piiters

Kiwa Sverige AB