



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1318 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilationskanal och Imkanal
BBR 5 och 6
Innehavare: Chimneytec AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 (0)8-24 98 06

E-post: info@chimneytec.se Webb: <http://www.chimneytec.se>

Produkt namn: FitFire®Vent

Renoveringsfoder av kompositmaterial för ventilationskanaler och imkanaler.
Den installerade och färdiga installationen utgörs av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS-EN 12237

Som infordring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken > 110 mm:

Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – Täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-04-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-04-25
Bilaga 3: Kontroll	2016-04-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-04-25


Beslutsdatum: 2016-04-25

Diarienummer: 326/16

Giltigt till: 2021-04-24

Kiwa Sverige AB


Bertil Wolgast
Tekniskt ansvarig



Magnus Verlmark
Handläggare

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1318
Produkt: FitFire®Vent
Innehavare: Chimneytec AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2016-04-25

1. FiITFIRE VENT Installationsmanual © Chimneytec, Version 1.1.5.
2. Garantiåtagande Chimneytec S & V AB
3. Säkerhetsdatablad för FitFire, FitFire Vent & FitFire Vent IM1, version 2.0/SV
4. Godsmärkning och märkning för installation

Kommentar:

- Produktsinstallation ska genomföras av innehavaren utsedd behörig installatör för att uppfylla kraven.
- Produkten försedd med invändigt släcksystem uppfyller ventilationsbranschens krav på Klass 2 till Klass 3 för imkanaler enligt IMKANAL 2012

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1318
Produkt: FitFire®Vent
Innehavare: Chimneytec AB

PRODUKTMÄRKNING 2016-04-25

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Chimneytec AB
2. Produktnamn: FitFire®Vent
3. Tillverkningsställe: Beca Engineering s.r.l., Italien
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Brandteknisk klass B-s1, d0 och Täthetsklass: D
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1318 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Bautechnisches Institut (BTI)

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.


Magnus Jerlmark
Kiwa Sverige AB

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1318
Produkt: FitFire®Vent
Innehavare: Chimneytec AB

KONTROLL 2016-04-25

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal nr. 13/176-00 + annex Nr. 13/176-01, daterad 2013-06-28.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.


Bilaga 4
Typgodkännande nr 1318
Produkt: FitFire®Vent
Innehavare: Chimneytec AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2016-04-25

Typgodkännandet grundas på:

- Rapport nr. 0256\DC\REA\13_1 -4(CSI)
- Rapport nr. VTT-S-00790-16 (VTT)
- Rapport nr. VTT-S-02874-14 (VTT)
- Rapport nr. AC13-0234/1-2 (ARSCHEMICA)
- Rapport nr. AC13-0267 (ARSCHEMICA)
- Certifikat nr. VTT-C-11213-14

Bedömningsrapport daterad 2016-04-25 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Jerlmark'.

Magnus Jerlmark

Kiwa Sverige AB