



TYPGODKÄNNANDE 0526 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.

Via Padana Superiore, 27/29 Fraz.Ciliverghe 25080 Mazzano (BS) Italy

Tel: +39-030 212441

Fax.: +39-030 2629498

Email: quaresminie@rubvalves.com

Web: www.rubvalves.com

Produktnamn: Kulventil s.28 CR and s.30 CR

Varmsmidd kulventil av avzinkningshårdig massing

Type s.28 CR är utförd med klämringskopplingar för kopparrör levereras i dim 10 – 54mm

Type s.30 CR is equal to s.28 CR but with an extended spindle.

Avsedd användning

Avstängningsventil för varmt och kallt vatten

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62*
(1:a meningen och 2:a stycket)	
Utförning	6:625*
(1:a meningen och 4:e stycket)	

*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-10-05
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-10-05
Bilaga 3: Kontroll	2018-10-05
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-10-05

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Ackred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-10-05

Giltigt till: 2023-10-04

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 767/18

Tidigare diarienummer: 600/13

Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 0526****Produkt: RUB kulventil s.28 och s.30****Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-10-05**

1. Rubinetterie Utensilerie BONOMI -Produktblad för s.28 CR (Exces28-3929) och s.30 CR (Exces30-3929)
2. Dokument RUB IMO 003/02 "Installation, maintenance and operating instructions" med anvisningar för "Brass valves with compression ends"

Bilaga 2**Typgodkännande nr 0526****Produkt: RUB kulventil s.28 och s.30****Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.****PRODUKTMÄRKNING 2018-10-05**

Kulventilen skall märkas permanent med följande information:

- a. RUB (på ämnet)
- b. CR
- c. Dimension
- d. Tillverkningsdatum (år och vecka)
- e. Tillverkat i Italien

Produktemballagen ska märkas med följande information:

1. Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.
2. Produktnamn: RUB Kulventil s.28CR och s.30CR
3. Tillverkningsställe: Italien
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0526 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Cermet, Italien

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

Bilaga 3**Typgodkännande nr 0526****Produkt: RUB kulventil s.28 och s.30****Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.****KONTROLL 2018-10-05**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning i ND-08 daterad 2016-03-02.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr 0526****Produkt: RUB kulventil s.28 och s.30****Innehavare: Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l.****BEDÖMNINGСУNDERLAG 2018-10-05**

Typgodkännande grundas på:


Bedömningsrapport D.nr 600/13

Testrapport Byggforsk NBI NKB 12 no. 068707343/06870/039 NKB13 & NKB4 no. 06870/439

Kontrollavtal Rubinetterie Utensilerie Bonomi S.r.l. och KIWA Cermet Italy ND-08 daterad 2016-06-02.

Senaste kontrollrapport KIWA Cermet daterad 2018.05. 02

Bedömningsrapport daterad 2018-10-05 – kan inkludera ovanstående



Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB