

**kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0164 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN

Innehavare: Comisa S.p.A.

Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Italien

Tel. +39 0364 89 68 11

Fax. +39 0364 89 68 25

E-post: export@comisa.itWebb: <http://www.comisagroup.it>**Produkt namn: A-kopplingen**

Klämringskopplingar tillverkat av mässing i för koppar- och PEX-rör D_y 10, 12, 15, 18, 22 och 28 mm. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshårdig mässingslegering.

Avsedd användning

Klämringskopplingar för sammanfogning av koppar- och PEX-rör för kallt och varmt tappvatten. Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar).

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer av tappvatten* – 2a stycket	6:62
Utformning – 1a stycket och 4e stycket	6:625

* Produkterna uppfyller krav om utsläpp av bly enligt BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-08-09
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-08-09
Bilaga 3: Kontroll	2016-08-09
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-08-09

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2016-08-09

Giltigt till: 2021-08-08

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 183/16

Tidigare diarienummer: 806/14

Deo Yamabo
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr: 0164****Produkt: A-kopplingen****Innehavare: Comisa S.p.A.****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2016-08-09**

Ahlsell Sverige AB – *Monteringsanvisning för a-collection klämringskoppling* (Upplaga: BRRA7705), daterad feb 2015.

Bilaga 2**Typgodkännande nr: 0164****Produkt: A-kopplingen****Innehavare: Comisa S.p.A.****PRODUKTMÄRKNING 2016-08-09**

Produkt packningen ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: Comisa S.p.A.
2. Produktnamn: A-kopplingen
3. Tillverkningsställe: Comisa S.p.A
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om dimension
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 0164 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Bilaga 3**Typgodkännande nr: 0164****Produkt: A-kopplingen****Innehavare: Comisa S.p.A.****KONTROLL 2016-08-09**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal nr. 130702510.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt avtal nr. 130702510. Årlig övervakande kontroll ska utföras av Kiwa Cermet Italia S.p.A. på uppdrag av Kiwa Sverige AB.

Byggkontroll:


Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4**Typgodkännande nr: 0164****Produkt: A-kopplingen****Innehavare: Comisa S.p.A.****BEDÖMNINGSUNDERLAG 2016-08-09**

Typgodkännandet grundas på:

- Testrapporter från TTR Institute
- Testrapport nr. SBF2016F0330 från SINTEF
- Kontrollavtal nr. 130702510 mellan Kiwa och Comisa (D-nr. 550/16)
- Kontrollrapport upprättad av Kiwa, daterad 2015-09-10

Bedömningsrapport 183/16 (bilaga 6), upprättad av Kiwa Sverige och daterad 2016-08-09



Deo Yamabo

Kiwa Sverige AB